JWWA-GLP087

依頼番号　W2604942
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　伊方浄水場・上金田受水池　伊方配水池－朝倉配水池系　東ヶ丘地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:18	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	［前日］　雨　［当日］　曇	採水時の温度	［気温］　24.0℃　［水温］　29.0℃	残留塩素	0.44　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.3	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
ｐＨ値	－	7.3	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604943
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　伊方浄水場・上金田受水池　伊方配水池系　古門地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:06	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.40　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.9	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
ｐＨ値	-	7.3	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604944
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　伊方・弁城浄水場・上金田受水池　伊方配水池－野地配水池系　迫地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:53	試料の種類	浄　水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	［前日］　雨　［当日］　曇	採水時の温度	［気温］　24.0℃　［水温］　29.0℃	残留塩素	0.38　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.8	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604945
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町 [illegible]
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　弁城･伊方浄水場･上金田受水池　上弁城配水池系　上弁城地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:41	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	［前日］　雨　［当日］　曇	採水時の温度	［気温］　24.0℃　［水温］　30.0℃	残留塩素	0.32　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604946
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　上金田受水池　金田地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:52	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　27.0℃	残留塩素	0.40　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	-	7.2	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604947
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　神崎高区受水池　笹尾地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　8:46	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　26.0℃	残留塩素	0.49　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	-	7.2	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604948
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　神崎高区受水池　神崎中区配水池系　南木地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:29		試料の種類	浄水	
採水者	依頼者		採取者所属		
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　27.0℃	残留塩素	0.47　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	－	7.1	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604949
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番3号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　神崎高区受水池　神崎低区配水池系　田ノ口地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　9:08	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　27.0℃	残留塩素	0.41　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	-	7.1	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604950
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　上河原浄水場　市場配水池系　草場地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　10:53	試料の種類	浄　水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.34　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
PFOS	mg/L	0.000005 未満	－
PFOA	mg/L	0.000005 未満	－
塩素酸	mg/L	0.26	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.015	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	11.1	200 以下
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	91	300 以下
蒸発残留物	mg/L	163	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.3	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照 PFOS及びPFOAの個別結果は水質基準判定の対象外です。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604951
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　上桜・上河原浄水場　赤池高区受水池系　生力地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　11:12	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.64　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	-	7.3	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604952
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　上野天郷受水池　上野低区配水池系　高見台地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　10:35		試料の種類	浄水	
採水者	依頼者		採取者所属		
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.42　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
ｐＨ値	-	7.0	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和8年9月30日

JWWA-GLP087

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　上野天郷受水池　上野高区配水池系　堀田地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　10:57	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.32　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
PFOS	mg/L	0.000005 未満	－
PFOA	mg/L	0.000005 未満	－
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.011	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	8.2	200 以下
蒸発残留物	mg/L	95	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
ｐＨ値	－	7.0	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照 PFOS及びPFOAの個別結果は水質基準判定の対象外です。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番3号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	福智町　上野天郷受水池　上野高区配水池系　堀田地区　給水栓		
採水日時	令和8年9月15日　10:57	試料の種類	浄　水
採水者	依　頼　者	採取者所属	
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
従属栄養細菌	CFU/mL	2	2000 以下
－以下余白－			

検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2604954
令和8年9月30日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8336

採水場所名	福智町　上野天郷受水池　上野高区配水池－鋤木田配水池系　鋤木田地区　給水栓				
採水日時	令和8年9月15日　11:15	試料の種類	浄　水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　28.0℃	残留塩素	0.34　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
ｐＨ値	－	7.0	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年9月15日　～　令和8年9月30日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。