 $1/3$

水質検査結果書

様

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

1-8333

番字

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

—以下余自—

上記水質項目については水質基準に適合しています。

令和7年4月17日 ～ 令和7年4月30日

飲料検査課長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8336

採 水 場 所 名	田 川 市 伊 田 浄 水 場 場 内 配 水 池 系 和 田 地 区 給 水 栓			
採 水 日 時	令和7年4月17日	10:20	試 料 の 種 類	浄 水
採 水 者	依 頼 者		採 取 者 所 属	
天 候	[前日] 晴	[当日] 晴	採 水 時 の 温 度	[気温] 23.0℃ [水温] 16.7℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

検 査 期 日	令和7年4月17日 ～ 令和7年4月30日
検 査 責 任 者	飲料検査課長 野本 矢住代
備 考	試料20Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2500341
令和7年4月30日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338

採水場所名	田川市 伊田浄水場 場内配水池(No. 2、No. 3)系 平原地区 給水栓								
採水日時	令和7年4月17日 9:10				試料の種類	浄水			
採水者	依頼者				採取者所属				
天候	[前日]	晴	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 22.0℃	[水温] 16.0℃	残留塩素	0.38 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.031	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.043	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	16.1	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78	300 以下
蒸発残留物	mg/L	161	500 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	3 以下
pH値	-	7.6	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年4月17日 ~ 令和7年4月30日
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2500342
令和7年4月30日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333


採水場所名	田川市 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 給水栓								
採水日時	令和7年4月17日 10:25				試料の種類	浄水			
採水者	依頼者				採取者所属				
天候	[前日]	晴	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 24.6℃	[水温] 16.5℃	残留塩素	0.38 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.020	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	8.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和7年4月17日 ~ 令和7年4月30日		
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代		

検査の方法については別紙参照

備考



令和7年4月30日

水質検査結果書

様

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338

採 水 場 所 名	田川市 黄金ヶ丘受水池 夏吉配水池系 上の原地区 給水栓										
採 水 日 時	令和7年4月17日 9:55				試 料 の 種 類	浄 水					
採 水 者	依 頼 者				採 取 者 所 属						
天 候	[前日]	晴	[当日]	晴	採 水 時 の 温 度	[気温]	24.0℃	[水温]	16.3℃	残留塩素	0.50 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

判	定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
---	---	--------------------------


検 査 期 日	令和7年4月17日 ～ 令和7年4月30日
---------	-----------------------

飲料検査課長	野本 矢住代
検査責任者	

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

様

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333




御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

判	定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
---	---	--------------------------

検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書


様

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検 査 責 任 者	飲料検査課長 野本 矢住代
-----------	---------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

様

公益財団法人 北九州生活科学セ


〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

判	定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検 査 期 日		令和7年4月17日 ～ 令和7年4月30日
検 査 責 任 者		飲料検査課長 野本 矢住代

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



令和7年4月30日

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338



採 水 場 所 名	田 川 市 丸 山 浄 水 場 場 内 配 水 池 系 位 登 地 区 給 水 栓						
採 水 日 時	令和7年4月17日 9:20		試 料 の 種 類	浄 水			
採 水 者	依 頼 者		採 取 者 所 属				
天 候	[前日] 晴	[当日] 晴	採 水 時 の 温 度	[気温] 22.0℃	[水温] 17.6℃		

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

検 査 期 日	令和7年4月17日 ～ 令和7年4月30日
検 査 責 任 者	飲料検査課長 野本 矢住代

備考	
----	--

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。