JWWA-GLP087

依頼番号　W2506712
令和7年12月10日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	糸田町　原浄水場　原受水池系　低地区配水池－高地区配水池系　大熊地区　給水栓				
採水日時	令和7年12月1日　9:10	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　15.0℃　[水温]　17.0℃	残留塩素	0.60　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年12月1日　～　令和7年12月10日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2506713
令和7年12月10日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	糸田町　原浄水場　原受水池系　低地区配水池系　北区地区　給水栓				
採水日時	令和7年12月1日　9:20	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　15.0℃　[水温]　16.0℃	残留塩素	0.62　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	−	7.4	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
−以下余白−			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年12月1日　～　令和7年12月10日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2506714
令和7年12月10日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	糸田町　金山受水池系　谷川地区　給水栓				
採水日時	令和7年12月1日　9:40	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　17.0℃　[水温]　16.0℃	残留塩素	0.48　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	9.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	−	7.4	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
−以下余白−			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年12月1日　～　令和7年12月10日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2506715
令和7年12月10日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	糸田町　金山受水池　木ノ実配水池系　木ノ実地区　給水栓					
採水日時	令和7年12月1日　10:15		試料の種類	浄水		
採水者	依頼者		採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　17.0℃	[水温]　－	残留塩素	0.36　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年12月1日　～　令和7年12月10日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2506716
令和7年12月10日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8330

採水場所名	糸田町　金山受水池　西部第2号配水池系　西部地区　給水栓				
採水日時	令和7年12月1日　9:55	試料の種類	浄水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　16.0℃　[水温]　14.0℃	残留塩素	0.52　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.7	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年12月1日　～　令和7年12月10日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。