JWWA-GLP087

依頼番号　W2508861
令和8年2月27日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	赤村　大内田浄水場　浄水池				
採水日時	令和8年2月16日　9:30	試料の種類	浄水		
採水者	新田　陸	採取者所属	公益財団法人　北九州生活科学センター		
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　9.0℃　[水温]　9.6℃	残留塩素	1.15　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.2	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	-	7.4	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年2月16日　～　令和8年2月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。