水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　田川市　伊田浄水場　場内配水池系　和田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.8.16	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.5	22.9	27.8	26.1	32.1	28.0	36.2	24.5	22.3	13.3	6.6	7.9	13.9	36.2	6.6	21.5			
	水　　温	℃	--	17.1	21.2	24.7	27.2	32.2	31.4	30.6	24.9	21.4	15.2	10.2	9.2	12.1	32.2	9.2	21.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.22	0.22	0.28	0.42	0.40	0.42	0.44	0.46	0.40	0.52	0.46	0.42	0.52	0.22	0.39			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						0.0003 未満								0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						0.00005 未満								0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						0.002 未満								0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						0.004 未満								0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下						0.3								0.3	0.3	0.3			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下		0.08 未満				0.12			0.08 未満			0.08 未満		0.12	0	0.03			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.05								0.05	0.05	0.05			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						0.0002 未満								0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						0.005 未満								0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下						0.004 未満								0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						0.002 未満								0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.13				0.24			0.12			0.06		0.24	0.06	0.138	2		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満				0.003			0.002 未満			0.002 未満		0.003	0	0.0008			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.001 未満				0.044			0.021			0.014		0.044	0	0.0198	2	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満				0.023			0.007			0.004		0.023	0	0.0085	1	1	
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.001 未満				0.002			0.002			0.002		0.002	0	0.0015			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.001 未満				0.057			0.031			0.022		0.057	0	0.0275	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.019				0.028			0.011			0.006		0.028	0.006	0.016	2	1	
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.001 未満				0.011			0.008			0.006		0.011	0	0.0062	2		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.09				0.15			0.08			0.03		0.15	0.03	0.088	2	1	
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						0.03 未満								0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満								0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						16								16	16	16			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						0.005 未満								0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.4	12.6	16.1	14.1		14.9	13.2	13.1	11.6	12.7	14.5	15.5	12.6	16.1	11.6	13.61			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		78				105			74			100		105	74	89.2	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		127				171			139			188		188	127	156	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						0.02 未満								0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000003	0.000004	0.000003		0.000005	0.000003	0.000004						0.000005	0.000003	0.0000037	6		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001		0.000002	0.000001	0.000002						0.000002	0	0.000001			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						0.005 未満								0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下						0.0005 未満								0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.0	1.2	1.6	1.2		1.4	1.0	1.2	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	1.6	0.8	1.07	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.6	7.4	7.5		7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.8	7.3	7.5		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5		0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0	0.14			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満									0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.004									0.004	0.004	0.004	1		
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.015									0.015	0.015	0.015		1	
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.42									0.42	0.42	0.42			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					5.5									5.5	5.5	5.5	1		
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下					3.0									3.0	3.0	3.0		1	
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下					1 未満									0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける					0.1									0.1	0.1	0.1			
	報　告　書　番　号			W2400417	W2401376	W2402424	W2403440	W2404473	W2404667	W2405668	W2406642	W2407733	W2408694	W2409579	W2410545	W2411565	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　伊田浄水場　場内配水池系　和田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単位	水　質　基　準	検査結果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.8.16	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.5	22.9	27.8	26.1	32.1	28.0	36.2	24.5	22.3	13.3	6.6	7.9	13.9	36.2	6.6	21.5			
	水　　温	℃	--	17.1	21.2	24.7	27.2	32.2	31.4	30.6	24.9	21.4	15.2	10.2	9.2	12.1	32.2	9.2	21.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.22	0.22	0.28	0.42	0.40	0.42	0.44	0.46	0.40	0.52	0.46	0.42	0.52	0.22	0.39			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0									0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず							検出せず							0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず							検出せず							0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず							検出せず							0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L		0							0						0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L		0							0						0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					105									105	105	105			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満									0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					191									191	191	191			
1267	濁度	度	1 以下					0.1 未満									0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度					7.8									7.8	7.8	7.8			
1429	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満													0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400417	W2401376	W2402424	W2403440	W2404473	W2404667	W2405668	W2406642	W2407733	W2408694	W2409579	W2410545	W2411565	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　田川市　伊田浄水場　場内配水池(No.2、No.3)系　平原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.5	18.8	27.1	32.5	33.6	30.9	16.7	18.6	9.2	4.0	10.0	11.9	33.6	4.0	19.2			
	水　　温	℃	--	16.0	20.3	24.5	27.8	32.0	30.4	24.0	20.3	13.4	8.9	8.2	11.7	32.0	8.2	19.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.28	0.16	0.56	0.32	0.32	0.34	0.40	0.38	0.42	0.40	0.34	0.56	0.16	0.36			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下							0.0003 未満						0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下							0.00005 未満						0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下							0.002 未満						0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下							0.004 未満						0	0	0			
1010	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下							0.8						0.8	0.8	0.8			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下							0.08						0.08	0.08	0.08			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.03						0.03	0.03	0.03			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下							0.0002 未満						0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下							0.005 未満						0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下							0.004 未満						0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下							0.002 未満						0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08			0.21			0.20			0.12			0.21	0.08	0.152	2		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.029			0.054			0.040			0.013			0.054	0.013	0.034	3	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007			0.019			0.007			0.005			0.019	0.005	0.0095	3		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.0022			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.039			0.071			0.053			0.021			0.071	0.021	0.046	3	1	
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.016			0.027			0.027			0.006			0.027	0.006	0.019	1	2	
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.008			0.014			0.011			0.006			0.014	0.006	0.0098	3		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.06			0.12			0.12			0.06			0.12	0.06	0.09	4		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下							0.03 未満						0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.02						0.02	0.02	0.02			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下							12						12	12	12			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下							0.005 未満						0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	13.2	13.0	17.6	15.0	14.8	14.6	13.5	12.7	13.2	16.0	17.5	14.1	17.6	12.7	14.6			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下	80			83			80			106			106	80	87.2	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	142			153			150			210			210	142	164	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下							0.02 未満						0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下							0.000005						0.000005	0.000005	0.000005	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下							0.000003						0.000003	0.000003	0.000003	1		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下							0.005 未満						0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下							0.0005 未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.1	1.3	1.7	1.1	1.6	1.1	1.3	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	1.7	0.8	1.15	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.2	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.1	7.2	7.5	7.1	7.4	7.7	7.1	7.42		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0	0.14			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400418	W2401377	W2402425	W2403761	W2404474	W2405669	W2406643	W2407734	W2408695	W2409580	W2410546	W2411566	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　黄金ヶ丘受水池　伊加利地区赤子　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	19.6	21.0	30.0	25.0	29.0	34.0	23.3	18.6	14.5	10.0	10.0	13.0	34.0	10.0	20.7			
	水　　温	℃	--	15.8	19.3	23.2	26.3	30.6	29.9	27.9	20.2	14.4	9.9	9.1	11.3	30.6	9.1	19.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.30	0.26	0.22	0.22	0.32	0.28	0.24	0.44	0.42	0.48	0.48	0.48	0.22	0.34			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0.7			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満									0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満									0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013			0.027			0.016			0.016			0.027	0.013	0.018	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満			0.003			0.004			0.004			0.004	0	0.0028			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.021			0.037			0.024			0.024			0.037	0.021	0.0265	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004			0.007			0.004			0.005			0.007	0.004	0.005	1		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.006			0.008			0.006			0.006			0.008	0.006	0.0065	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満									0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01			0.02			0.01			0.01 未満			0.02	0	0.01			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.03 未満									0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満									0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.005 未満									0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.6	9.5	8.6	7.4	8.6	8.7	8.9	8.1	8.4	8.6	8.5	9.0	9.6	7.4	8.66			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				0.000001未満									0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下				0.000001未満									0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.67	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.1	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	7.1	7.28		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0	0.19			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0	0.01			
	報告書番号			W2400419	W2401378	W2402426	W2403442	W2404475	W2405670	W2406644	W2407735	W2408696	W2409581	W2410547	W2411567	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　黄金ヶ丘受水池　夏吉配水池系　上の原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区	田川 夏吉配水池系 上の原地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	18.0	22.7	26.8	24.9	32.1	32.8	24.9	20.6	13.4	5.8	11.9	13.7	32.8	5.8	20.6			
	水　　温	℃	--	15.9	19.3	22.6	25.5	29.2	28.2	25.1	21.0	15.5	10.6	9.3	11.5	29.2	9.3	19.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.40	0.32	0.40	0.40	0.58	0.42	0.52	0.56	0.62	0.56	0.56	0.62	0.32	0.49			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.5	8.4	7.2	8.7	8.6	8.7	8.2	8.4	8.4	8.3	8.5	9.5	7.2	8.52			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.66	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	6.7	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	6.7	7.22		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2400420	W2401379	W2402427	W2403443	W2404476	W2405671	W2406645	W2407736	W2408697	W2409582	W2410548	W2411568	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　黄金ヶ丘受水池　猪位金配水池系　角銅原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 猪位金配水池系 角銅原地区															>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	18.0	19.0	28.0	25.0	31.0	31.3	20.6	18.9	11.0	8.5	8.5	10.0	31.3	8.5	19.2			
	水　　温	℃	--	15.9	18.9	22.3	24.9	28.8	28.3	25.1	20.2	15.2	6.2	9.5	11.9	28.8	6.2	18.9			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.54	0.54	0.46	0.52	0.66	0.56	0.62	0.62	0.52	0.62	0.58	0.66	0.46	0.56			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.5	8.4	7.1	8.8	8.6	8.6	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	9.5	7.1	8.52			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.67	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	6.8	7.18		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2400421	W2401380	W2402428	W2403444	W2404477	W2405672	W2406646	W2407737	W2408698	W2409583	W2410549	W2411569	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　黄金ヶ丘受水池　猪位金配水池－金国配水池系　坂谷地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単 位	水 質 基 準	検　査　結　果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	19.9	20.0	30.0	26.0	30.0	36.6	21.4	18.6	12.2	8.5	10.0	12.5	36.6	8.5	20.5			
	水　　温	℃	--	14.8	18.6	21.7	24.5	28.9	26.0	23.6	21.0	15.7	11.3	10.0	11.8	28.9	10.0	19.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.34	0.36	0.22	0.22	0.64	0.54	0.30	0.44	0.34	0.48	0.44	0.64	0.22	0.40			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.5	8.5	7.3	8.8	8.7	8.7	8.2	8.5	8.5	8.3	8.7	9.5	7.3	8.59			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.65	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.0	7.0	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	7.6	7.0	7.31		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400422	W2401381	W2402429	W2403445	W2404478	W2405673	W2406647	W2407738	W2408699	W2409584	W2410550	W2411570	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　松原受水池系　桜ヶ丘地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 松原受水池系 桜ヶ丘地区															>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.5	19.7	28.6	30.7	33.8	36.6	24.1	22.3	15.2	8.5	12.2	15.1	36.6	8.5	22.0			
	水　　温	℃	--	15.1	18.9	21.7	24.2	27.6	28.5	24.8	21.2	15.9	11.3	10.0	11.7	28.5	10.0	19.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.64	0.50	0.40	0.46	0.38	0.56	0.52	0.66	0.62	0.64	0.60	0.50	0.66	0.38	0.54			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満							0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						0.002 未満							0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.07			0.07			0.06 未満			0.06 未満	0.07	0	0.035			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.017			0.015			0.016			0.015	0.017	0.015	0.0158	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.004			0.003			0.004	0.004	0	0.0028			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.025			0.022			0.022			0.022	0.025	0.022	0.0228	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.005			0.006			0.005			0.006	0.006	0.005	0.0055			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.006			0.005			0.005			0.005	0.006	0.005	0.0052			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満							0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.022			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						0.03 未満							0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満							0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						0.005 未満							0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.5	9.4	9.0	7.4	8.7	9.3	8.6	8.2	8.7	9.0	8.6	9.7	9.7	7.4	8.84			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						0.000001							0.000001	0.000001	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						0.000001未満							0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.66	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.2	7.4	6.9	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	6.9	7.2		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2400423	W2401382	W2402430	W2403446	W2404479	W2405674	W2406648	W2407739	W2408700	W2409585	W2410551	W2411571	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　田川市　丸山浄水場　場内配水池系　位登地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区															>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	18.8	20.0	30.0	26.0	31.0	35.5	22.6	17.6	12.0	9.0	10.0	11.0	35.5	9.0	20.3			
	水　　温	℃	--	16.9	20.4	26.0	27.9	33.4	32.1	25.2	20.2	13.0	7.8	8.1	12.0	33.4	7.8	20.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.36	0.50	0.46	0.40	0.30	0.46	0.42	0.38	0.24	0.44	0.40	0.50	0.24	0.40			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満								0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満								0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満								0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満								0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.4								0.4	0.4	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08								0.08	0.08	0.08			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02								0.02	0.02	0.02			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					0.0002 未満								0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					0.005 未満								0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下					0.004 未満								0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					0.002 未満								0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.10			0.14			0.09			0.06 未満		0.14	0	0.082	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.028			0.053			0.023			0.019		0.053	0.019	0.0308	3	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.006			0.004			0.005		0.006	0	0.0038			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.0022			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.037			0.070			0.032			0.028		0.070	0.028	0.0418	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.014			0.017			0.011			0.008		0.017	0.008	0.0125	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.007			0.014			0.007			0.007		0.014	0.007	0.0088	4		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.04			0.07			0.03			0.02		0.07	0.02	0.04	1		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満								0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満								0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					10								10	10	10			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満								0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	11.2	12.4	10.1	11.5	11.0	11.3	10.4	11.5	12.0	12.0	11.4	12.4	10.1	11.28			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		60			70			62			72		72	60	66	3		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		103			137			123			151		151	103	128	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満								0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002						0.000003	0.000001	0.000002	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満						0.000001	0	0.0000002			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満								0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満								0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	0.8	0.98	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.0	7.4	7.0	7.28		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満								0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.003								0.003	0.003	0.003	1		
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.010								0.010	0.010	0.01	1		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.40								0.40	0.40	0.4			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					4.5								4.5	4.5	4.5	1		
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下					2.0								2.0	2.0	2.0	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下					1 未満								0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける					-0.9								-0.9	-0.9	-0.9			
	報　告　書　番　号			W2400424	W2401383	W2402431	W2403447	W2404480	W2405675	W2406649	W2407740	W2408701	W2409586	W2410552	W2411572	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月

田川市　丸山浄水場　場内配水池系　位登地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単位	水　質　基　準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	18.8	20.0	30.0	26.0	31.0	35.5	22.6	17.6	12.0	9.0	10.0	11.0	35.5	9.0	20.3			
	水　　温	℃	--	16.9	20.4	26.0	27.9	33.4	32.1	25.2	20.2	13.0	7.8	8.1	12.0	33.4	7.8	20.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.38	0.36	0.50	0.46	0.40	0.30	0.46	0.42	0.38	0.24	0.44	0.40	0.50	0.24	0.40			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					2								2	2	2			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず						検出せず							0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず						検出せず							0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず						検出せず							0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L						0						0		0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L						0						0		0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					70								70	70	70			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					137								137	137	137			
1267	濁度	度	1 以下					0.1 未満								0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度					7.2								7.2	7.2	7.2			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満												0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400424	W2401383	W2402431	W2403447	W2404480	W2405675	W2406649	W2407740	W2408701	W2409586	W2410552	W2411572	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。