水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　川崎町　川崎浄水場　川崎配水池系　池尻地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単　位	水　質　基　準	検　査　結　果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.0	20.0	26.0	28.0	34.0	32.0	21.0	19.0	11.0	2.0	7.0	10.0	34.0	2.0	18.9			
	水　　温	℃	--	16.0	20.0	25.0	26.0	29.0	29.0	23.0	19.0	13.0	6.0	7.0	11.0	29.0	6.0	18.7			
	残留塩素	mg/l	--	0.72	0.86	0.95	0.87	0.31	0.64	0.45	0.87	0.29	0.54	0.62	0.60	0.95	0.29	0.64			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満										0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満										0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.0015			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満										0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満										0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.5										0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.09										0.09	0.09	0.09			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満										0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満										0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満										0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満										0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満										0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.10			0.21			0.08			0.06 未満	0.21	0	0.098	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.027			0.020			0.009			0.010	0.027	0.009	0.0165	2		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.010			0.007			0.003			0.004	0.010	0.003	0.006	2		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.035			0.031			0.015			0.015	0.035	0.015	0.024	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.014			0.007			0.004			0.005	0.014	0.004	0.0075	2		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.007			0.008			0.004			0.004	0.008	0.004	0.0058	2		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01			0.03			0.01			0.01 未満	0.03	0	0.012			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満										0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			7										7	7	7			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.0	6.2	6.9	9.0	6.5	7.0	6.2	6.7	6.5	8.9	8.4	7.0	9.0	6.2	7.28			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			54			62			59			61	62	54	59	2		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			96			117			116			144	144	96	118	3		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満										0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満										0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.69	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.1	7.7	7.5	7.2	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.2	7.8	7.1	7.55		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0	0.32			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満										0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.002										0.002	0.002	0.002			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.003										0.003	0.003	0.003			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.95										0.95	0.95	0.95			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			1.7										1.7	1.7	1.7			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			2.9										2.9	2.9	2.9		1	
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下			1 未満										0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-1.0										-1.0	-1.0	-1.0			
	報　告　書　番　号			W2400426	W2401372	W2402416	W2403434	W2404464	W2405661	W2406637	W2407729	W2408689	W2409574	W2410542	W2411560	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　川崎町　川崎浄水場　川崎配水池系　池尻地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区	川崎 川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	17.0	20.0	26.0	28.0	34.0	32.0	21.0	19.0	11.0	2.0	7.0	10.0	34.0	2.0	18.9			
	水　　温	℃	--	16.0	20.0	25.0	26.0	29.0	29.0	23.0	19.0	13.0	6.0	7.0	11.0	29.0	6.0	18.7			
	残留塩素	mg/l	--	0.72	0.86	0.95	0.87	0.31	0.64	0.45	0.87	0.29	0.54	0.62	0.60	0.95	0.29	0.64			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			0										0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず				検出せず									0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず				検出せず									0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず				検出せず									0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			54										54	54	54			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001　未満										0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			96										96	96	96			
1267	濁度	度	1 以下			0.1　未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.5										7.5	7.5	7.5			
1429	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下								0.000005未満					0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400426	W2401372	W2402416	W2403434	W2404464	W2405661	W2406637	W2407729	W2408689	W2409574	W2410542	W2411560	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　川崎町　島廻受水池　号四郎配水池系　三井地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.4.11	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.5.16	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.6.18	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.7.11	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.8.8	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.9.12	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.10.15	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.11.14	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R6.12.12	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R7.1.16	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R7.2.13	川崎 島廻受水池 号四郎配水池系 二井地区 R7.3.13				>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	15.0	15.0	23.0	25.0	30.0	28.0	21.0	16.0	9.0	4.0	3.0	10.0	30.0	3.0	16.6			
	水　　温	℃	--	14.0	16.0	21.0	23.0	25.0	26.0	23.0	19.0	13.0	8.0	6.0	10.0	26.0	6.0	17.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.68	0.61	0.38	0.60	0.47	0.36	0.26	0.57	0.70	0.42	0.46	0.46	0.7	0.26	0.50			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下									0.002 未満				0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.015			0.017			0.017			0.013	0.017	0.013	0.0155	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003			0.003			0.003 未満	0.003	0	0.0015			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.0012			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.023			0.023			0.023			0.019	0.023	0.019	0.022	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.004			0.004			0.005			0.005	0.005	0.004	0.0045			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.006			0.005			0.005			0.005	0.006	0.005	0.0052			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下									0.01 未満				0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下									0.01				0.01	0.01	0.01			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下									0.03 未満				0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下									0.01 未満				0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下									0.005 未満				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.4	8.7	7.0	8.6	8.8	8.4	8.1	8.6	8.4	8.4	8.6	9.4	7.0	8.53			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.67	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.1	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.1	7.33		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			0										0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2400427	W2401373	W2402417	W2403435	W2404465	W2405662	W2406638	W2407730	W2408690	W2409575	W2410543	W2411561	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　川崎町　新真崎受水池　真崎配水池系　田原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区															>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇						
	気　　温	℃	--	15.0	14.0	22.0	26.0	30.0	29.0	21.0	15.0	7.0	2.0	3.0	12.0	30.0	2.0	16.3			
	水　　温	℃	--	15.0	19.0	24.0	29.0	28.0	27.0	21.0	18.0	13.0	7.0	7.0	12.0	29.0	7.0	18.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.40	0.39	0.26	0.33	0.28	0.42	0.32	0.41	0.21	0.36	0.40	0.42	0.42	0.21	0.35			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下									0.0003 未満				0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下									0.00005 未満				0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下									0.002 未満				0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下									0.004 未満				0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下									0.3				0.3	0.3	0.3			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下									0.08 未満				0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下									0.02 未満				0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下									0.0002 未満				0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下									0.005 未満				0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下									0.004 未満				0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下									0.002 未満				0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満				0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.018			0.016			0.019			0.014	0.019	0.014	0.0168	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003			0.003 未満			0.003 未満	0.003	0	0.0008			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.0012			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.027			0.021			0.025			0.020	0.027	0.020	0.0232	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.005			0.005			0.006			0.005	0.006	0.005	0.0052			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.007			0.004			0.005			0.005	0.007	0.004	0.0052	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下									0.01 未満				0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01 未満			0.01			0.02			0.01	0.02	0	0.01			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下									0.05				0.05	0.05	0.05			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下									0.01 未満				0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下									6				6	6	6			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下									0.005 未満				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.6	8.6	7.2	8.7	8.8	8.5	8.2	8.6	8.5	8.3	8.7	9.6	7.2	8.59			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下									30				30	30	30			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			62			81			88			76	88	62	77			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下									0.02 未満				0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001			0.000001未満				0.000001	0	0.0000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満				0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下									0.005 未満				0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下									0.0005 未満				0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.67	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	6.8	7.3	7.2	7.4	6.8	7.25		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下									0.06 未満				0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下									0.001				0.001	0.001	0.001			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下									0.002 未満				0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下									0.21				0.21	0.21	0.21			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下									3.3				3.3	3.3	3.3			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下									1.6				1.6	1.6	1.6	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下									1 未満				0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける									-2.0				-2.0	-2.0	-2.0			
	報　告　書　番　号			W2400428	W2401374	W2402418	W2403436	W2404466	W2405663	W2406639	W2407731	W2408691	W2409576	W2410544	W2411562	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　田川広域水道企業団

公益財団法人　北九州生活科学センター

検査期間　　令和6年4月　～　令和7年3月　　川崎町　新真崎受水池　真崎配水池系　田原地区　給水栓

TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区	川崎 新真崎 受水池 真崎 配水池系 田 原地区				>20%	>70%	>STD
				R6.4.11	R6.5.16	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13								
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/曇								
	気　　温	℃	--	15.0	14.0	22.0	26.0	30.0	29.0	21.0	15.0	7.0	2.0	3.0	12.0		30.0	2.0	16.3			
	水　　温	℃	--	15.0	19.0	24.0	29.0	28.0	27.0	21.0	18.0	13.0	7.0	7.0	12.0		29.0	7.0	18.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.40	0.39	0.26	0.33	0.28	0.42	0.32	0.41	0.21	0.36	0.40	0.42		0.42	0.21	0.35			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			4			0			0			0		4	0	1			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100									30					30	30	30			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下									0.003					0.003	0.003	0.003			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200									88					88	88	88			
1267	濁度	度	1 以下									0.1 未満					0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度									7.4					7.4	7.4	7.4			
	報　告　書　番　号			W2400428	W2401374	W2402418	W2403436	W2404466	W2405663	W2406639	W2407731	W2408691	W2409576	W2410544	W2411562		---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。