



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2601169
令和8年5月25日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8336

採水場所名	川崎町 新真崎受水池 真崎配水池系 田原地区 給水栓				
採水日時	令和8年5月14日	9:15	試料の種類	浄水	
採水者	依頼者		採取者所属		
天候	[前日] 晴	[当日] 晴	採水時の温度 [気温]	19.0℃	[水温] 19.0℃ 残留塩素 0.36 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.2	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和8年5月14日 ~ 令和8年5月25日		
検査責任者	飲料検査グループ長 野本 矢住代		
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。