水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード*	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 浄水池 H26.4.11	企業団浄水場 浄水池 H26.5.9	企業団浄水場 浄水池 H26.6.13	企業団浄水場 浄水池 H26.7.11	企業団浄水場 浄水池 H26.8.8	企業団浄水場 浄水池 H26.9.12	企業団浄水場 浄水池 H26.10.10	企業団浄水場 浄水池 H26.11.14	企業団浄水場 浄水池 H26.12.12	企業団浄水場 浄水池 H27.1.16	企業団浄水場 浄水池 H27.2.13	企業団浄水場 浄水池 H27.3.13	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気温	℃	--	15.0	24.0	27.0	30.0	28.0	27.0	25.0	14.0	8.0	8.0	7.0	9.0	30.0	7.0	18.5			
	水温	℃	--	12.0	12.5	17.0	19.5	20.0	21.5	21.0	17.0	12.5	10.5	9.0	10.0	21.5	9.0	15.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.80	0.88	0.88	0.86	0.90	0.88	0.92	0.90	0.92	0.80	0.80	0.86	0.92	0.8	0.9			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.5			0.5			0.5			0.5	0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1016	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.08			0.11			0.06 未満			0.06 未満	0.11	0	0.048			
1022	クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.007			0.008			0.006			0.004	0.008	0.004	0.0062			
1024	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04 以下			0.006			0.007			0.005			0.004	0.007	0.004	0.0055			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1026	臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.010			0.011			0.009			0.006	0.011	0.006	0.009			
1028	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.0028			
1030	ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.01			0.01 未満			0.03			0.02	0.03	0	0.015			
1034	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.1			5.7			6.8			6.2	6.8	5.7	6.2			
1037	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.2	8.4	9.0	9.1	9.6	9.0	8.5	8.3	8.6	9.0	8.3	8.7	9.6	8.2	8.72			
1039	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300 以下			32			27			31			31	32	27	30.2			
1040	蒸発残留物	mg/l	500 以下			89			70			70			63	89	63	73			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000003	0.000002	0.000002	0.000002							0.000003	0.000002	0.0000022	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002							0.000002	0	0.0000005			
1044	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1045	フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3 以下	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.77	11		
1047	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1062	残留塩素	mg/l	1 以下			0.88			0.88			0.92			0.86	0.92	0.86	0.88			
1063	遊離炭酸	mg/l	20 以下			4.2			5.8			3.1			4.3	5.8	3.1	4.35	3		
1066	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	3 以下			2.2			1.2			1.2			0.7	2.2	0.7	1.32	3	1	
1067	臭気強度（TON）	-	3 以下			3			2			1			2	3	1	2	3	1	
1068	腐食性（ランゲリア指数）	-	極力0に近づける			-1.9			-2.0			-1.9			-2.1	-1.9	-2.1	-2			
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下			0			0			0			0	0	0	0			
1255	ヨウ素131	Bq/kg	検出せず			検出せず*										0	0	0			
1256	セシウム134	Bq/kg	検出せず			検出せず*										0	0	0			
	報告書番号			W1400380	W1400983	W1402239	W1403223	W1404189	W1405393	W1406255	W1407263	W1408138	W1408810	W1409724	W1410606	---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池				>20%	>70%	>STD
				H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	24.0	27.0	30.0	28.0	27.0	25.0	14.0	8.0	8.0	7.0	9.0	30.0	7.0	18.5			
	水　温	℃	--	12.0	12.5	17.0	19.5	20.0	21.5	21.0	17.0	12.5	10.5	9.0	10.0	21.5	9.0	15.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.80	0.88	0.88	0.86	0.90	0.88	0.92	0.90	0.92	0.80	0.80	0.86	0.92	0.8	0.9			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l	10～100			32			27			31			31	32	27	30.2			
1265	マンガン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0	0.0002			
1266	蒸発残留物	mg/l	30～200			89			70			70			63	89	63	73			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0	0	0			
1268	ｐＨ値	-	7.5 程度			7.3			7.2			7.3			7.4	7.4	7.2	7.3			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下			0.01			0.01 未満			0.03			0.02	0.03	0	0.015			
	報告書番号			W1400380	W1400983	W1402239	W1403223	W1404189	W1405393	W1406255	W1407263	W1408138	W1408810	W1409724	W1410606	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　田川市　黄金ヶ丘受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池				>20%	>70%	>STD
				H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	19.0	23.0	26.0	27.0	25.0	23.0	12.0	9.0	6.0	5.0	8.0	27.0	5.0	16.5			
	水　温	℃	--	9.6	11.0	14.0	17.3	18.0	20.0	19.6	16.9	12.0	9.0	8.1	8.4	20.0	8.1	13.7			
	残留塩素	mg/l	--	0.78	0.72	0.74	0.84	0.70	0.76	0.80	0.78	0.82	0.80	0.78	0.80	0.84	0.7	0.8			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.2	8.2	8.8	9.5	9.5	8.9	8.6	8.2	8.6	8.3	8.4	9.2	9.5	8.2	8.7			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.73	10		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.38		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400381	W1400984	W1402240	W1403224	W1404190	W1405394	W1406256	W1407264	W1408139	W1408811	W1409725	W1410607	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　田川市　松原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード*	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池	企業団浄水場 田川市 松原受水池				>20%	>70%	>STD
				H26.4.10	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	18.0	23.0	26.0	27.0	24.0	23.0	11.0	9.0	6.0	4.0	8.0	27.0	4.0	16.2			
	水　温	℃	--	10.0	11.7	14.5	17.8	18.8	21.1	20.0	17.2	12.4	9.3	8.3	9.0	21.1	8.3	14.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.74	0.72	0.74	0.80	0.70	0.76	0.74	0.78	0.80	0.78	0.76	0.78	0.8	0.7	0.8			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.2	8.1	8.6	9.3	9.5	8.9	8.6	8.1	8.5	8.3	8.4	9.1	9.5	8.1	8.63			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6	0.76	11		
1047	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.39		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400382	W1400985	W1402241	W1403225	W1404191	W1405395	W1406257	W1407265	W1408140	W1408812	W1409726	W1410608	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　川崎町　島廻受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池					>20%	>70%	>STD
				H26.4.10	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	16.0	20.0	23.0	26.0	27.0	26.0	25.0	12.0	9.0	8.0	5.0	8.0	27.0	5.0	17.1			
	水　温	℃	--	10.9	12.9	15.7	18.9	20.0	21.2	20.4	17.5	12.7	9.5	8.8	9.4	21.2	8.8	14.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.74	0.72	0.74	0.82	0.72	0.72	0.76	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.82	0.72	0.8			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.2	8.1	8.6	9.4	9.5	8.9	8.6	8.2	8.5	8.3	8.4	9.1	9.5	8.1	8.65			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.73	10		
1047	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.41		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400383	W1400986	W1402242	W1403226	W1404192	W1405396	W1406258	W1407266	W1408141	W1408813	W1409727	W1410609	--	--	--	--	--	--

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　川崎町　眞崎受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 川崎町 眞崎受水池 H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	16.0	20.0	24.0	26.0	28.0	26.0	26.0	11.0	9.0	9.0	4.0	11.0	28.0	4.0	17.5			
	水　温	℃	--	11.0	13.0	16.0	19.0	20.2	21.4	20.5	17.9	13.0	9.9	9.0	9.3	21.4	9.0	15.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.74	0.72	0.72	0.86	0.72	0.74	0.76	0.76	0.80	0.80	0.76	0.80	0.86	0.72	0.8			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001 未満												0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/l	0.05 以下	0.005 未満												0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満												0	0	0			
1021	塩素酸	mg/l	0.6 以下	0.06 未満												0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下	0.002 未満												0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/l	0.06 以下	0.010												0.010	0.010	0.01			
1024	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04 以下	0.007												0.007	0.007	0.007			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下	0.001 未満												0	0	0			
1026	臭素酸	mg/l	0.01 以下	0.001 未満												0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下	0.014												0.014	0.014	0.014			
1028	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2 以下	0.02 未満												0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下	0.004												0.004	0.004	0.004			
1030	ブロモホルム	mg/l	0.09 以下	0.001 未満												0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下	0.008 未満												0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下	0.01 未満												0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下	0.02												0.02	0.02	0.02			
1034	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下	0.03 未満												0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下	0.01 未満												0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下	0.005 未満												0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.3	8.1	8.6	9.3	9.5	8.9	8.7	8.2	8.5	8.3	8.3	9.1	9.5	8.1	8.65			
1042	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下	0.000001												0.000001	0.000001	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下	0.000001未満												0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.74	11		
1047	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.41		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400384	W1400987	W1402243	W1403227	W1404193	W1405397	W1406259	W1407267	W1408142	W1408814	W1409728	W1410610	--	--	--	--	--	--

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　糸田町　原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード*	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池				>20%	>70%	>STD
				H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.11	H26.8.7	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.11	H27.1.23	H27.2.12	H27.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/雨	曇/曇	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	20.0	22.0	22.0	31.0	31.0	30.0	23.0	12.0	10.0	8.0	7.0	8.0	31.0	7.0	18.7			
	水　温	℃	--	11.1	14.5	15.1	20.5	21.0	23.0	20.2	16.5	12.3	10.5	8.4	9.0	23.0	8.4	15.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.8	0.66	0.76	0.70	0.70	0.68	0.56	0.76	0.68	0.74	0.76	0.64	0.8	0.56	0.7			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.4	8.1	8.6	9.4	9.4	9.0	8.8	8.4	8.5	8.5	8.3	9.0	9.4	8.1	8.7			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.74	12		
1047	pH	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.44		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400319	W1400943	W1402162	W1403143	W1404227	W1405341	W1406171	W1407178	W1408089	W1409172	W1409667	W1410556	--	--	--	--	--	--

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　糸田町　鼠ヶ池受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池	企業団浄水場 糸田町 鼠ヶ池受水池				>20%	>70%	>STD
				H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.11	H26.8.7	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.11	H27.1.15	H27.2.12	H27.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/雨	曇/雨	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	20.0	24.0	25.0	29.0	30.0	28.0	26.0	13.0	10.0	10.0	6.0	8.0	30.0	6.0	19.1			
	水　温	℃	--	11.0	14.0	16.2	20.0	22.0	21.3	20.7	17.1	13.8	10.0	9.0	9.5	22.0	9.0	15.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.7	0.70	0.72	0.72	0.72	0.66	0.44	0.72	0.94	0.82	0.72	0.80	0.94	0.44	0.7			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/l	0.05 以下							0.005 未満						0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1021	塩素酸	mg/l	0.6 以下							0.06						0.06	0.06	0.06			
1022	クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下							0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/l	0.06 以下							0.015						0.015	0.015	0.015	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04 以下							0.013						0.013	0.013	0.013	1		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下							0.001 未満						0	0	0			
1026	臭素酸	mg/l	0.01 以下							0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下							0.019						0.019	0.019	0.019			
1028	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2 以下							0.02 未満						0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下							0.004						0.004	0.004	0.004			
1030	ブロモホルム	mg/l	0.09 以下							0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下							0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下							0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下	0.02			0.02			0.02			0.03			0.03	0.02	0.022			
1034	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下							0.03 未満						0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下							0.01 未満						0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下							0.005 未満						0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.3	8.0	8.8	9.4	9.4	9.0	8.8	8.4	8.5	8.6	8.3	9.0	9.4	8.0	8.71			
1042	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下							0.000001未満						0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下							0.000001未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.73	11		
1047	pH	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.43		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.02			0.02			0.02			0.03			0.03	0.02	0.022			
	報告書番号			W1400320	W1400944	W1402163	W1403144	W1404228	W1405342	W1406172	W1407179	W1408090	W1408645	W1409668	W1410557	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　福智町　上金田受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 福智町 上金田受水池 H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	—	15.0	22.0	25.0	29.0	28.0	27.0	24.0	14.0	8.0	6.0	6.0	7.0	29.0	6.0	17.6			
	水　温	℃	—	12.5	14.0	16.0	20.0	21.0	21.0	20.5	18.5	13.5	11.5	10.0	10.5	21.0	10.0	15.8			
	残留塩素	mg/l	—	0.68	0.66	0.74	0.64	0.66	0.66	0.70	0.70	0.72	0.74	0.70	0.74	0.74	0.64	0.7			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.2	8.1	8.7	9.3	9.5	8.9	8.6	8.2	8.5	8.3	8.3	9.1	9.5	8.1	8.64			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.76	11		
1047	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.4		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400385	W1400988	W1402244	W1403228	W1404194	W1405398	W1406260	W1407268	W1408143	W1408815	W1409729	W1410611	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　福智町　神崎受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 受水池					>20%	>70%	>STD
				H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13						
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	—	15.0	20.0	25.0	28.0	28.0	27.0	24.0	14.0	8.0	6.0	6.0	7.0	28.0	6.0	17.3			
	水　温	℃	—	13.0	14.5	17.0	20.0	21.5	22.0	20.0	18.5	14.5	12.0	10.5	10.5	22.0	10.5	16.2			
	残留塩素	mg/l	—	0.68	0.66	0.70	0.68	0.66	0.66	0.70	0.60	0.66	0.72	0.68	0.72	0.72	0.6	0.7			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.3	8.2	8.8	9.4	9.4	8.9	8.8	8.3	8.5	8.5	8.3	9.2	9.4	8.2	8.72			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.75	11		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.42		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W1400386	W1400989	W1402245	W1403229	W1404195	W1405399	W1406261	W1407269	W1408144	W1408816	W1409730	W1410612	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川地区水道企業団

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　企業団浄水場　福智町　天郷受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 福智町 天郷受水池 H26.4.11	H26.5.9	H26.6.13	H26.7.11	H26.8.8	H26.9.12	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.12	H27.1.16	H27.2.13	H27.3.13	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/曇	雨/曇	雨/曇	曇/晴	晴/晴						
	気　温	℃	—	15.0	20.0	25.0	28.0	28.0	26.0	24.0	13.0	8.0	4.0	6.0	7.0	28.0	4.0	17.0			
	水　温	℃	—	13.5	15.5	18.5	21.5	23.0	24.0	22.0	19.0	14.5	12.0	11.0	10.5	24.0	10.5	17.1			
	残留塩素	mg/l	—	0.40	0.58	0.58	0.64	0.62	0.56	0.62	0.64	0.52	0.70	0.66	0.62	0.7	0.4	0.6			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.07	0.07	0.10				0.06 未満			0.06 未満	0.10	0	0.048			
1022	クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.014	0.016	0.015				0.015			0.009	0.016	0.009	0.0138	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04 以下			0.011	0.012	0.012				0.010			0.007	0.012	0.007	0.0104	4		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.001	0.001	0.001				0.001 未満			0.001 未満	0.001	0	0.0006			
1026	臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.020	0.022	0.022				0.020			0.013	0.022	0.013	0.0194	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2 以下			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満				0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.005	0.005	0.006				0.005			0.004	0.006	0.004	0.005			
1030	ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.01			0.02			0.03			0.02	0.03	0.01	0.02			
1034	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	8.3	8.2	8.9	9.2	9.4	9.1	8.8	8.4	8.5	8.5	8.3	9.1	9.4	8.2	8.72			
1042	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下		0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001未満							0.000003	0	0.0000018	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満							0.000003	0	0.0000008	1		
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.76	12		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.51		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0	0.01			
1058	亜塩素酸	mg/l	0.6 以下				0.06 未満									0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.01 以下				0.002									0.002	0.002	0.002			
1061	抱水クロラール	mg/l	0.02 以下				0.003									0.003	0.003	0.003			
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下		0			0			0			0		0	0	0			
	報告書番号			W1400387	W1400990	W1402246	W1403230	W1404196	W1405400	W1406262	W1407270	W1408145	W1408817	W1409731	W1410613	—	—	—	—	—	—

<：未満を表します。