依頼番号　W1508989
平成28年02月12日

水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	川崎町浄水場　川崎町浄水場系　川崎水源(中元寺川表流水)		
採水日時	平成28年02月04日　8:40	試料の種類	原水
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町　水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃　[水温]　4.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	
－以下余白－			

検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介
備考	試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W1508990
平成28年02月12日

水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	大峰浄水場　大峰浄水場系　中鶴水源彦山川伏流水		
採水日時	平成28年02月04日　9:10	試料の種類	原水
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町　水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃　[水温]　4.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	
－以下余白－			

検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介

備考　試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W1508991
平成28年02月12日

水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	川崎浄水場　川崎配水池系　池尻地区　給水栓						
採水日時	平成28年02月04日　10:10		試料の種類	浄水			
採水者	木下　時春		採取者所属	川崎町　水道課			
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃	[水温]　8.0℃	残留塩素	0.7	mg/l

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	10.7	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.8	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W1508992
平成28年02月12日

水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	大峰浄水場　大峰配水池系　米田地区　給水栓						
採水日時	平成28年02月04日　9:50		試料の種類	浄　水			
採水者	木下　時春		採取者所属	川崎町　水道課			
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃	[水温]　7.0℃	残留塩素	0.6	mg/l

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	6.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	3 以下
ｐＨ値	－	7.4	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W1508993
平成28年02月12日

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	島廻配水池　号四郎配水池系　三井地区　給水栓				
採水日時	平成28年02月04日　10:00	試料の種類	浄　水		
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町　水道課		
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃　[水温]　6.0℃	残留塩素	0.7　mg/l

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.4	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介

備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W1508994
平成28年02月12日

水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	新真崎配水池　真崎配水池系　上豊州地区　給水栓(田川地区水道企業団系)				
採水日時	平成28年02月04日　9:00	試料の種類	浄水		
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町　水道課		
天候	[前日]　雨　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　2.0℃　[水温]　7.0℃	残留塩素	0.7　mg/l

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	平成28年02月04日　～　平成28年02月12日
検査責任者	飲料課長　　其田　啓介
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。