依頼番号　W1804393
平成30年08月17日

# 水質検査結果書

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水場所名 | 新真崎配水池真崎配水池系　真崎岩鼻水源(浅井戸) | | |
| 採水日時 | 平成30年08月10日　9:10 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 木下　時春 | 採取者所属 | 川崎町　水道課 |
| 天候 | [前日]　晴　[当日]　晴 | 採水時の温度 | [気温]　25.0℃　[水温]　20.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | CFU/mL | 30 | |
| 大腸菌 | － | 検出しない | |
| 塩化物イオン | mg/L | 6.0 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 | |
| ｐＨ値 | － | 6.6 | |
| 味 | － | 異常なし | |
| 臭気 | － | 異常なし | |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 平成30年08月10日　～　平成30年08月17日 |
| 検査責任者 | 飲料･環境課長代理　門田　浩嗣 |

| | |
|---|---|
| 備考 | |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号　W1804394
平成30年08月17日

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所名 | 川崎浄水場　川崎配水池系　池尻地区　給水栓 | | | | |
| 採水日時 | 平成30年08月10日　10:10 | | 試料の種類 | 浄水 | |
| 採水者 | 木下　時春 | | 採取者所属 | 川崎町　水道課 | |
| 天候 | [前日]　晴　[当日]　晴 | 採水時の温度 | [気温]　25.0℃　[水温]　27.0℃ | 残留塩素 | 0.50　mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | CFU/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | － | 検出しない | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.7 | 200 以下 |
| ジェオスミン | mg/L | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.0 | 3 以下 |
| ｐＨ値 | － | 7.7 | 5.8～8.6 |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.8 | 5 以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 以下 |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |
| 検査期日 | 平成30年08月10日　～　平成30年08月17日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長代理　門田　浩嗣 |

| | |
|---|---|
| 備考 | 検査の方法については別紙参照 |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号　W1804395
平成30年08月17日

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町１番４号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所名 | 島廻配水池　号四郎配水池系　三井地区　給水栓(田川地区水道企業団系) | | | | |
| 採水日時 | 平成30年08月10日　10:20 | | 試料の種類 | 浄　水 | |
| 採水者 | 木下　時春 | | 採取者所属 | 川崎町　水道課 | |
| 天候 | [前日]　晴　[当日]　晴 | 採水時の温度 | [気温]　25.0℃　[水温]　24.0℃ | 残留塩素 | 0.64　mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | CFU/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | － | 検出しない | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.7 | 200 以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 3 以下 |
| ｐＨ値 | － | 7.2 | 5.8～8.6 |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5 以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 以下 |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |
| 検査期日 | 平成30年08月10日　～　平成30年08月17日 |
| 検査責任者 | 飲料･環境課長代理　門田　浩嗣 |
| 備考 | 検査の方法については別紙参照 |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号　W1804396
平成30年08月17日

川崎町役場　水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所名 | 新真崎配水池　真崎配水池系　上豊州地区　給水栓(田川地区水道企業団系) | | | | |
| 採水日時 | 平成30年08月10日　9:00 | 試料の種類 | 浄水 | | |
| 採水者 | 木下　時春 | 採取者所属 | 川崎町　水道課 | | |
| 天候 | [前日]　晴　[当日]　晴 | 採水時の温度 | [気温]　25.0℃　[水温]　25.0℃ | 残留塩素 | 0.30　mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | CFU/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | － | 検出しない | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.1 | 200 以下 |
| ジェオスミン | mg/L | 0.000004 | 0.00001 以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 3 以下 |
| ｐＨ値 | － | 7.5 | 5.8～8.6 |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5 以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 以下 |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |
| 検査期日 | 平成30年08月10日　～　平成30年08月17日 |
| 検査責任者 | 飲料･環境課長代理　門田　浩嗣 |
| 備考 | 検査の方法については別紙参照 |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。