

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	川崎町浄水場 川崎町浄水場系 川崎水源(中元寺川表流水)		
採水日時	令和元年7月12日 8:48	試料の種類	原水
採水者	木下 時春	採取者所属	川崎町 水道事務所
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 22.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	CFU/mL	53000	ジェオスミン	mg/L	0.000002
大腸菌(MPN)	個/100mL	1300	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.5
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	7.8
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	味	-	-
六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	-	藻臭
亜硝酸態窒素	mg/L	0.009	色度	度	19
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	8.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	-以下余白-		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
ベンゼン	mg/L	0.001 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.28			
鉄及びその化合物	mg/L	0.50			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.080			
塩化物イオン	mg/L	9.3			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78			
蒸発残留物	mg/L	144			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			

検査期日	令和元年7月12日 ~ 令和元年7月24日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施





JWWA-GLP087

依頼番号 W1904148 1/2  
令和元年7月24日

## 水質検査結果書

田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8335

採水場所名	川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区 給水栓											
採水日時	令和元年7月12日	9:23	試料の種類	浄水								
採水者	木下 時春			採取者所属	川崎町 水道事務所							
天候	[前日]	曇	[当日]	晴	採水時の温度	[気温]	25.0℃	[水温]	24.0℃	残留塩素	0.90	mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	3 以下
pH値	-	7.6	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	1	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和元年7月12日 ~ 令和元年7月24日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

# 試験結果成績書

依頼番号 W1904148 2/2  
令和元年7月24日

依頼者 田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和元年7月12日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

## 記

検体名(品名)	浄水				
検体に関する付帯事項	採水場所：川崎浄水場 川崎配水池系 池尻地区 給水栓				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
ヨウ素131	Bq/kg	検出せず	1	1	
セシウム134	Bq/kg	検出せず	1	1	
セシウム137	Bq/kg	検出せず	1	1	
<以下余白>					
試験方法	1. 水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課） 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。  
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号 W1904149  
令和元年7月24日

田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号  
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8935



採水場所名	島廻配水池 号四郎配水池系 三井地区 給水栓(田川広域水道企業団系)		
採水日時	令和元年7月12日 9:35	試料の種類	浄水
採水者	木下 時春	採取者所属	川崎町 水道事務所
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 25.0℃ [水温] 23.0℃
		残留塩素	0.50 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和元年7月12日 ~ 令和元年7月24日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

依頼番号 W1904150 1/2  
令和元年7月24日

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	新真崎配水池 真崎配水池系 上豊州地区 給水栓(田川広域水道企業団系)					
採水日時	令和元年7月12日	8:57	試料の種類	浄水		
採水者	木下 時春		採取者所属	川崎町 水道事務所		
天候	[前日]	曇	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 25.0℃ 残留塩素 0.15 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.4	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値	-	7.7	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和元年7月12日 ~ 令和元年7月24日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

# 試験結果成績書

依頼番号 W1904150 2/2  
令和元年7月24日

依頼者 田川広域水道企業団 川崎町 水道事務所 様

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和元年7月12日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

## 記

検体名(品名)	浄 水				
検体に関する付帯事項	採水場所：新真崎配水池 真崎配水池系 上豊州地区 給水栓(田川広域水道企業団系)				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
ヨウ素131	Bq/kg	検出せず	1	1	
セシウム134	Bq/kg	検出せず	1	1	
セシウム137	Bq/kg	検出せず	1	1	
<以下余白>					
試験方法	1. 水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。  
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。