



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000407
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 浄水池			
採水日時	令和2年4月10日	10:20	試料の種類	浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 13.0℃ [水温] 12.3℃ 残留塩素 0.84 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜硝酸イオン	mg/L	7.3	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.2	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 034719



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000408
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池		
採水日時	令和2年4月10日	9:50	試料の種類 浄水
採水者	松永 優香		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 13.0℃ [水温] 11.3℃	残留塩素 0.64 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜硝酸イオン	mg/L	7.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.3	6.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考 検査の方法については別紙参照



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000409
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8330

採水場所名	企業団大内田浄水場 田川市 松原受水池		
採水日時	令和2年4月10日 9:30	試料の種類	浄水
採水者	松永 優香	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 13.0℃ [水温] 11.4℃ 残留塩素 0.58 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.4	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000410
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8334

採水場所名	企業団大内田浄水場 川崎町 島廻受水池		
採水日時	令和2年4月10日	10:15	試料の種類 浄水
採水者	松永 優香		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 13.0℃ [水温] 13.1℃	残留塩素 0.68 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
亜硝酸イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。
 検査期日 令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日
 検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000412
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 糸田町 原受水池		
採水日時	令和2年4月9日	9:45	試料の種類 浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 16.0℃ [水温] 11.8℃	残留塩素 0.70 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	6.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。
 検査期日 令和2年4月9日 ~ 令和2年4月22日
 検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000413
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 糸田町 金山受水池		
採水日時	令和2年4月9日	10:16	試料の種類 浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 16.0℃ [水温] 11.3℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.2	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。
 検査期 令和2年4月9日 ~ 令和2年4月22日
 検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



水質検査結果書

依頼番号 W2000414
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 上金田受水池			
採水日時	令和2年4月10日	9:25	試料の種類	浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 11.0℃ [水温] 11.5℃ 残留塩素 0.70 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期 令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000415
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中津新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8330



採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 神崎高区受水池		
採水日時	令和2年4月10日	9:00	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 7.0℃ [水温] 11.2℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.3	6.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期間	令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日		
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣		

検査の方法については別紙参照

備考

水質検査結果書

依頼番号 W2000416
令和2年4月22日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8334

採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 赤池高区配水池		
採水日時	令和2年4月10日	8:45	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 8.0℃ [水温] 13.5℃	残留塩素 0.68 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜酸化イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期間	令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日		
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣		

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2000417
令和2年4月22日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8330

採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 上野天郷受水池		
採水日時	令和2年4月10日	8:25	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 7.0℃ [水温] 12.2℃	残留塩素 0.62 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
クロロホルム	mg/L	0.012	0.06 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。
 検査期 令和2年4月10日 ~ 令和2年4月22日
 検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。