依頼番号　W2006813
令和2年10月14日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　川崎町水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	新真崎配水池真崎配水池系　真崎岩鼻水源(浅井戸)		
採水日時	令和2年10月9日　8:35	試料の種類	原　水
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町水道事務所
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　21.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	0	
大腸菌	－	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	6.0	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	
ｐＨ値	－	6.7	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	0.5 未満	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和2年10月9日　～　令和2年10月14日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2006814
令和2年10月14日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　川崎町水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	川崎浄水場　川崎配水池系　池尻地区　給水栓				
採水日時	令和2年10月9日　9:08	試料の種類	浄　水		
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町水道事務所		
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　22.0℃　[水温]　22.0℃	残留塩素	0.8　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.9	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和2年10月9日　～　令和2年10月14日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2006815
令和2年10月14日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　川崎町水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	島廻配水池　号四郎配水池系　三井地区　給水栓(田川広域水道企業団系)				
採水日時	令和2年10月9日　9:20	試料の種類	浄水		
採水者	木下　時春	採取者所属	川崎町水道事務所		
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　22.0℃　[水温]　21.0℃	残留塩素	0.5　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	-	7.4	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和2年10月9日　～　令和2年10月14日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2006816
令和2年10月14日

田川広域水道企業団　川崎町水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	新真崎配水池　真崎配水池系　上豊州地区　給水栓(田川広域水道企業団系)				
採水日時	令和2年10月9日　8:43		試料の種類	浄水	
採水者	木下　時春		採取者所属	川崎町水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　23.0℃	残留塩素	0.2　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.2	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.7	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和2年10月9日　～　令和2年10月14日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。