



JWWA GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2101343 1/2

令和3年5月19日

田川広域水道企業団 糸田町水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1-1

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8333



採水場所名	原配水池系 高地区配水池系 大熊地区 給水栓		
採水日時	令和3年5月13日	8:50	試料の種類 浄水
採水者	田中 浩一		採取者所属 糸田町水道事務所
天候	[前日] 雨 [当日] 曇	採水時の温度 [気温] 18.0℃ [水温] 19.0℃	残留塩素 0.4 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.018	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	300 以下
蒸発残留物	mg/L	96	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
以下余白			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年5月13日 ~ 令和3年5月19日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 061006



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2101345
令和3年5月19日

田川広域水道企業団 糸田町水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8138



採水場所名	金山配水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 給水栓			
採水日時	令和3年5月13日	9:45	試料の種類	浄水
採水者	田中 浩一		採取者所属	糸田町水道事務所
天候	[前日] 雨	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 19.0℃ [水温] 19.0℃
			残留塩素	0.2 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年5月13日 ~ 令和3年5月19日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

依頼番号 W2101346
令和3年5月19日

水質検査結果書

田川広域水道企業団 糸田町水道事務所 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1-1

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8338



採水場所名	金山配水池 西部第2号配水池系 西部地区 給水栓		
採水日時	令和3年5月13日	9:25	試料の種類 浄水
採水者	田中 浩一		採取者所属 糸田町水道事務所
天候	[前日] 雨 [当日] 曇	採水時の温度 [気温] 19.0℃ [水温] 19.0℃	残留塩素 0.3 mg/l

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.2	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和3年5月13日 ~ 令和3年5月19日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考 検査の方法については別紙参照

