JWWA-GLP087

依頼番号　W2109300
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　伊田場内配水池系　和田地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　8:55		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　6.8℃　[水温]　14.9℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	13.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
ｐＨ値	－	7.7	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109301
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　黄金ヶ丘配水池系　伊加利地区赤子　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　9:35		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　9.7℃　[水温]　12.8℃	残留塩素	0.5　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.4	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109302
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　松原配水池系　桜ヶ丘地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　8:45		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　6.1℃　[水温]　14.6℃	残留塩素	0.5　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.6	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109303
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　夏吉配水池系　上の原地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　9:11		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　8.6℃　[水温]　14.2℃	残留塩素	0.5　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109304
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　猪位金配水池系　角銅原地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　10:32		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　15.3℃　[水温]　14.1℃	残留塩素	0.6　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.4	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109305
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	伊田浄水場　金国配水池系　坂谷地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　9:57		試料の種類	浄水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　12.0℃　[水温]　14.8℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.8	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2109306
令和3年12月17日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　田川市水道事務所　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	丸山浄水場　丸山場内配水池系　位登地区　給水栓				
採水日時	令和3年12月9日　10:17		試料の種類	浄　水	
採水者	野相　雅之		採取者所属	田川市水道事務所	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　12.3℃　[水温]　12.8℃	残留塩素	0.5　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
ｐＨ値	－	7.6	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和3年12月9日　～　令和3年12月17日
検査責任者	飲料･環境課長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。