水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 浄水池 R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	16.0	24.0	25.0	24.0	33.0	28.0	23.0	12.0	10.0	3.0	8.0	14.0	33.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	15.5	20.5	26.3	25.8	28.7	24.5	22.6	16.5	12.3	8.6	8.8	10.5	28.7	8.6	18.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.78	0.86	0.82	0.88	1.05	0.72	0.92	0.92	0.96	0.92	0.86	0.98	1.05	0.72	0.89			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.4			0.5			0.3			0.2	0.5	0.2	0.35			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06			0.09			0.06 未満			0.06 未満	0.09	0	0.038			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.011			0.009			0.008			0.006	0.011	0.006	0.0085			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.015			0.012			0.010			0.008	0.015	0.008	0.0112			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.004			0.003			0.002			0.002	0.004	0.002	0.0028			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.02			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.018			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			6			5			7			7	7	5	6.2			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.9	8.9	8.9	9.1	8.5	7.9	7.5	7.8	9.1	8.2	9.2	9.8	9.8	7.5	8.65			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			27			21			32			34	34	21	28.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			75			61			78			100	100	61	78			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002					0.000002	0.000001	0.0000015			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001					0.000002	0	0.0000005			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.9	1.1	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	1.1	0.5	0.69	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0	0.04			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.82			0.72			0.96			0.98	0.98	0.72	0.87			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			5.3			4.4			4.0			4.4	5.3	4.0	4.52	3		
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			1.7			1.4			1.4			1.9	1.9	1.4	1.6	4		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下			1 未満			1 未満			1 未満			1 未満	0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-2.0			-2.5			-2.0			-1.9	-1.9	-2.5	-2.1			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			69			0			0			2	69	0	17.8			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず			検出せず										0	0	0			
	報告書番号			W2100341	W2101352	W2102508	W2103576	W2104696	W2106022	W2107005	W2108285	W2109316	W2110321	W2111400	W2112363	―	―	―	―	―	―

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池	企業団浄水場浄水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	16.0	24.0	25.0	24.0	33.0	28.0	23.0	12.0	10.0	3.0	8.0	14.0				33.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	15.5	20.5	26.3	25.8	28.7	24.5	22.6	16.5	12.3	8.6	8.8	10.5				28.7	8.6	18.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.78	0.86	0.82	0.88	1.05	0.72	0.92	0.92	0.96	0.92	0.86	0.98				1.05	0.72	0.89			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず			検出せず													0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			27			21			32			34				34	21	28.5			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			75			61			78			100				100	61	78			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満				0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.2			7.0			7.3			7.3				7.3	7.0	7.2			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.02			0.01			0.02			0.02				0.02	0.01	0.018			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝｻﾝ(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｻﾝ(PFOA)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満															0	0	0			
	報告書番号			W2100341	W2101352	W2102508	W2103576	W2104696	W2106022	W2107005	W2108285	W2109316	W2110321	W2111400	W2112363									

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　田川市　黄金ヶ丘受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池					>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	23.0	26.0	24.0	31.0	29.0	25.0	12.0	12.0	3.0	8.0	13.0	31.0	3.0	18.4			
	水　温	℃	--	14.3	17.2	19.4	23.3	27.9	21.9	21.6	17.8	12.9	10.1	10.1	9.8	27.9	9.8	17.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.62	0.62	0.70	0.66	0.70	0.74	0.68	0.70	0.78	0.86	0.76	0.76	0.86	0.62	0.72			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.2	9.3	8.9	9.4	8.9	8.0	7.8	8.1	8.9	8.5	9.6	9.6	9.6	7.8	8.85			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	0.5	0.68	6		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.32		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2100342	W2101353	W2102509	W2103577	W2104697	W2106023	W2107006	W2108286	W2109317	W2110322	W2111401	W2112364	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　田川市　松原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	15.0	23.0	26.0	24.0	31.0	29.0	25.0	12.0	11.0	3.0	8.0	13.0				31.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	12.9	17.8	19.5	23.5	27.9	22.6	21.2	18.1	13.0	10.5	11.1	9.6				27.9	9.6	17.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.54	0.58	0.64	0.56	0.58	0.72	0.68	0.66	0.74	0.68	0.74	0.68				0.74	0.54	0.65			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	9.2	8.9	9.3	8.9	8.0	7.9	8.1	8.9	8.4	9.7	9.7				9.7	7.9	8.84			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7				0.9	0.5	0.67	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4				7.4	7.1	7.31		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					11											11	11	11			
	報告書番号			W2100343	W2101354	W2102510	W2103578	W2104698	W2106024	W2107007	W2108287	W2109318	W2110323	W2111402	W2112365				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　川崎町　島廻受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池	企業団浄水場 川崎町 島廻 受水池						
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	23.0	24.0	25.0	32.0	29.0	25.0	12.0	12.0	3.0	8.0	14.0	32.0	3.0	18.5			
	水　温	℃	--	15.3	18.0	19.6	23.1	27.3	22.4	22.3	18.8	13.3	11.4	10.5	10.1	27.3	10.1	17.7			
	残留塩素	mg/l	--	0.60	0.62	0.70	0.62	0.64	0.72	0.66	0.68	0.76	0.66	0.76	0.74	0.76	0.60	0.68			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.3	9.2	8.9	9.3	8.9	8.0	7.8	7.9	8.9	8.5	9.8	9.7	9.8	7.8	8.85			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.9	0.4	0.65	5		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.1	7.31		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2100344	W2101355	W2102511	W2103579	W2104699	W2106025	W2107008	W2108288	W2109319	W2110324	W2111403	W2112366	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　川崎町　新真崎受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 川崎町 新真崎受水池 R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	15.0	24.0	24.0	25.0	30.0	29.0	25.0	12.0	12.0	3.0	8.0	15.0	30.0	3.0	18.5			
	水　温	℃	--	14.7	19.5	19.5	22.8	26.7	21.7	22.7	19.2	14.1	9.8	9.9	9.3	26.7	9.3	17.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.58	0.60	0.68	0.62	0.56	0.68	0.62	0.66	0.72	0.82	0.74	0.72	0.82	0.56	0.67			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満											0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		0.002 未満											0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満											0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07											0.07	0.07	0.07			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満											0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.017											0.017	0.017	0.017	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満											0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002											0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満											0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.025											0.025	0.025	0.025	1		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満											0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.006											0.006	0.006	0.006			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満											0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満											0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満											0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.03											0.03	0.03	0.03			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.03 未満											0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満											0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		0.005 未満											0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	9.2	8.9	9.1	8.8	7.9	7.9	8.0	8.9	8.5	9.8	9.8	9.8	7.9	8.82			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001						0.000002	0.000001	0.0000015			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満						0.000002	0	0.0000003			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0	0.5	0.69	7		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.1	7.32		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					32								32	32	32			
	報告書番号			W2100345	W2101356	W2102512	W2103580	W2104700	W2106026	W2107009	W2108289	W2109320	W2110325	W2111404	W2112367	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　糸田町　原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池	企業団浄水場 糸田町 原受水池								>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.12	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/曇	雨/雨	曇/晴	曇/晴	雨/雨	曇/晴	晴/雨	晴/曇	晴/晴									
	気　温	℃	--	17.0	19.0	29.0	27.0	24.0	27.0	25.0	12.0	10.0	2.0	5.5	12.0				29.0	2.0	17.5			
	水　温	℃	--	13.9	17.8	19.7	24.1	24.4	21.7	22.0	17.8	13.5	10.4	8.9	10.8				24.4	8.9	17.1			
	残留塩素	mg/l	--	0.62	0.62	0.66	0.64	0.68	0.64	0.70	0.68	0.74	0.64	0.74	0.70				0.74	0.62	0.67			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.2	9.2	9.0	9.3	9.3	7.9	7.3	8.2	9.0	8.3	9.4	9.2				9.4	7.3	8.78			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6				0.8	0.4	0.64	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4				7.4	7.1	7.31		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2100346	W2101357	W2102513	W2103581	W2104701	W2106027	W2107010	W2108290	W2109321	W2110326	W2111405	W2112368				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　糸田町　金山受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池	企業団浄水場 糸田町 金山受水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.12	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/曇	雨/雨	曇/晴	曇/晴	雨/雨	曇/晴	晴/雨	晴/曇	晴/晴									
	気　温	℃	--	17.0	19.0	29.0	27.0	24.0	27.0	25.0	12.0	10.0	2.0	5.5	12.0				29.0	2.0	17.5			
	水　温	℃	--	14.2	17.8	20.2	23.0	24.5	23.6	20.5	18.4	14.4	11.3	9.2	11.0				24.5	9.2	17.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.60	0.62	0.68	0.62	0.66	0.66	0.66	0.68	0.74	0.66	0.72	0.72				0.74	0.60	0.67			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下								0.001 未満								0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下								0.002 未満								0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下								0.001 未満								0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下								0.08								0.08	0.08	0.08			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下								0.002 未満								0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下								0.012								0.012	0.012	0.012			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下								0.003 未満								0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下								0.002								0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下								0.001 未満								0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下								0.019								0.019	0.019	0.019			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下								0.003 未満								0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下								0.005								0.005	0.005	0.005			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下								0.001 未満								0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下								0.008 未満								0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下								0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.03			0.02			0.03			0.02					0.03	0.02	0.025			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下								0.03 未満								0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下								0.01 未満								0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下								0.005 未満								0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	9.1	8.9	9.1	9.3	7.9	7.3	8.5	9.0	8.2	9.4	9.2				9.4	7.3	8.74			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6				0.8	0.5	0.65	4		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.0	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4				7.4	7.0	7.26		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0											0	0	0			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		0.03			0.02			0.03			0.02					0.03	0.02	0.025			
	報告書番号			W2100347	W2101358	W2102514	W2103582	W2104702	W2106028	W2107011	W2108291	W2109322	W2110327	W2111406	W2112369				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　上金田受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	－－	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	－－	17.0	23.0	25.0	24.0	33.0	26.0	27.0	11.0	9.0	3.0	6.0	12.0				33.0	3.0	18.0			
	水　温	℃	－－	15.2	19.2	20.1	23.6	26.5	22.4	21.6	17.6	13.3	9.7	9.2	10.6				26.5	9.2	17.4			
	残留塩素	mg/l	－－	0.60	0.64	0.68	0.64	0.66	0.70	0.72	0.72	0.76	0.74	0.74	0.80				0.80	0.60	0.70			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	9.1	8.9	9.2	8.9	7.9	7.8	8.0	8.9	8.6	9.7	9.8				9.8	7.8	8.82			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6				0.9	0.5	0.65	4		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3				7.4	7.0	7.26		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2100348	W2101359	W2102515	W2103583	W2104703	W2106029	W2107012	W2108292	W2109323	W2110328	W2111407	W2112370				－－	－－	－－	－－	－－	－－

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　神崎高区受水池

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	16.0	22.0	25.0	24.0	33.0	26.0	27.0	11.0	9.0	2.0	5.0	10.0				33.0	2.0	17.5			
	水　温	℃	--	15.2	16.9	19.9	23.4	26.5	22.1	18.9	18.0	13.7	10.1	9.6	9.2				26.5	9.2	17.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.60	0.60	0.66	0.60	0.62	0.68	0.68	0.70	0.76	0.72	0.74	0.76				0.76	0.60	0.68			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	9.1	8.8	9.1	8.8	7.9	7.8	8.0	8.9	8.5	9.6	9.9				9.9	7.8	8.78			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6				0.9	0.5	0.65	5		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2				7.4	7.1	7.27		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2100349	W2101360	W2102516	W2103584	W2104704	W2106030	W2107013	W2108293	W2109324	W2110329	W2111408	W2112371				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　赤池高区配水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	16.0	22.0	25.0	24.0	33.0	24.0	27.0	10.0	9.0	2.0	5.0	9.0				33.0	2.0	17.2			
	水　温	℃	--	15.7	18.7	19.9	23.6	26.4	23.2	23.1	18.4	13.8	10.3	9.8	10.5				26.4	9.8	17.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.62	0.58	0.66	0.60	0.62	0.68	0.68	0.70	0.76	0.72	0.74	0.76				0.76	0.58	0.68			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	9.1	8.8	9.0	8.9	7.9	7.8	8.0	8.9	8.5	9.5	9.9				9.9	7.8	8.78			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6				1.0	0.5	0.66	5		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3				7.4	7.1	7.29		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2100350	W2101361	W2102517	W2103585	W2104705	W2106031	W2107014	W2108294	W2109325	W2110330	W2111409	W2112372				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　上野天郷受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池	企業団浄水場 福智町 上野 天郷受水池				>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11						
	天候（前日/当日）	－	—	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	—	14.0	22.0	25.0	24.0	33.0	24.0	27.0	10.0	9.0	1.0	5.0	9.0	33.0	1.0	16.9			
	水　温	℃	—	13.7	16.9	20.8	23.3	27.0	23.1	24.0	18.3	13.7	10.9	10.3	10.8	27.0	10.3	17.7			
	残留塩素	mg/l	—	0.54	0.58	0.58	0.56	0.56	0.64	0.62	0.66	0.74	0.70	0.68	0.72	0.74	0.54	0.63			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満		0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満		0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07	0.06	0.07	0.07	0.09		0.08			0.06 未満		0.09	0	0.063			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	0.018	0.017	0.021	0.031	0.012	0.012	0.012	0.013	0.009	0.009	0.009	0.031	0.009	0.0146	5		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.005	0	0.0007			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.0014			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.019	0.026	0.023	0.030	0.042	0.017	0.017	0.019	0.018	0.014	0.014	0.014	0.042	0.014	0.0211	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003	0.003 未満	0.004	0.006	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.006	0	0.0019			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	0.006	0.005	0.007	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.004	0.0051	2		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満		0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.04						0.02		0.04	0.02	0.03			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満						0.03 未満		0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満		0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満						0.005 未満		0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	9.3	9.1	9.3	8.9	8.1	7.8	8.4	9.0	8.6	9.8	9.8	9.8	7.8	8.93			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	0.5	0.66	4		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.36		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満		0.06 未満								0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満		0.001								0.001	0	0.0005			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.002 未満		0.003								0.003	0	0.0015			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0								0	0	0			
	報告書番号			W2100351	W2101362	W2102518	W2103586	W2104706	W2106032	W2107015	W2108295	W2109326	W2110331	W2111410	W2112373	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　着水井

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 着水井 R3.4.9	R3.5.14	R3.6.7	R3.6.11	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	16.0	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0	33.0	33.0	28.0	23.0	12.0	10.0	3.0	8.0	14.0	33.0	3.0	20.1			
	水　温	℃	--	13.2	15.7	18.6	19.1	19.1	23.6	26.0	26.0	18.1	19.9	17.0	12.5	8.7	9.4	7.5	26.0	7.5	17.0			
	残留塩素	mg/l	--																0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	86	470		260		50	940		390	560	150	110	170	160	54	940	50	283.3			9
1002	大腸菌	－	検出されないこと		検出しない									検出しない					0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満								0.0003 未満				0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下				0.00005 未満								0.00005 未満				0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								0.002 未満				0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下				0.004 未満								0.004 未満				0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				0.4								0.3				0.4	0.3	0.35			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下				0.08 未満								0.08 未満				0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.02 未満								0.02 未満				0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								0.0002 未満				0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005 未満								0.005 未満				0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				0.004 未満								0.004 未満				0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								0.002 未満				0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								0.001 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満								0.01 未満				0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				0.19								0.06				0.19	0.06	0.125			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.05	0.12		0.16		0.12	0.11		0.26	0.18	0.10	0.07	0.09	0.07	0.06	0.26	0.05	0.116			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満								0.01 未満				0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				4								6				6	4	5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.017	0.034		0.052		0.029	0.035		0.066	0.062	0.030	0.017	0.067	0.029	0.027	0.067	0.017	0.0388			4
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.5	4.4		3.9		4.4	3.4		3.0	3.4	4.0	4.4	4.5	4.8	4.5	4.8	3.0	4.1			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下				27								32				32	27	29.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下				74								64				74	64	69			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				0.02 未満								0.02 未満				0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000004		0.000001		0.000002	0.000003		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002				0.000004	0	0.0000018			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001		0.000001未満		0.000002	0.000002		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満				0.000002	0	0.0000009			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				0.005 未満								0.005 未満				0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下				0.0005 未満								0.0005 未満				0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.1	1.4		1.4		1.5	1.9		1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.9	1.1	1.26			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.7	7.5		7.5		7.6	7.3		7.3	7.1	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	7.1	7.49			
1048	味	－	異常でないこと	—	—		—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	0	0	0			12
1050	色度	度	5 以下	4	6		8		7	8		8	7	4	4	4	4	4	8	4	5.67			6
1051	濁度	度	2 以下	2.4	2.7		3.4		3.6	3.1		6.8	4.2	2.4	1.8	2.0	2.6	2.4	6.8	1.8	3.12			10
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下				0.001 未満									0.001 未満			0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満									0.0002 未満			0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下				0.001 未満									0.001 未満			0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004 未満									0.0004 未満			0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下				0.02 未満									0.02 未満			0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下				0.008 未満									0.008 未満			0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下				0.03 未満									0.03 未満			0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下				0.002 未満									0.002 未満			0	0	0			
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下	10	5		4		3	3		5	5	3	5	7	5	5	10	3	5			9
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01 未満									0.01 未満			0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0									4					4	0	2			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満	1.8 未満	4.5		2.0		33	13		7.8	23	1.8 未満	4.5	2.0	7.8	1.8 未満	33	0	8.13			9
1078	クリプトスポリジウム	個/10L					0					0			0			0	0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L					0					0			0			0	0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	—	0.05 未満	0.05 未満		0.05 未満		0.05 未満	0.05 未満		0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0	0	0			
1090	浮遊物質(懸濁物質)	mg/L		2	2		2		3	2		3	2	2	2	1	2	2	3	1	2.1			
1094	溶存マンガン	mg/L		0.005 未満	0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満	0.008		0.009	0.016	0.006	0.005 未満	0.034	0.005 未満	0.005 未満	0.034	0	0.0061			
1095	電気伝導率(ＥＣ)	μＳ/cm	—	94	94		80		97	86		66	71	96	95	100	101	102	102	66	90.2			
1098	紫外線吸光度(Ｅ260)	(10mm)		0.028	0.034		0.042		0.043	0.058		0.038	0.038	0.031	0.033	0.026	0.026	0.025	0.058	0.025	0.0352			
	報告書番号			W2100336	W2101348	W2102520	W2102504	W2102519	W2103571	W2104692	W2104707	W2106018	W2107000	W2108281	W2109312	W2110316	W2111396	W2112359	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　着水井

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 着水井 R3.4.9	R3.5.14	R3.6.7	R3.6.11	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	16.0	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0	33.0	33.0	28.0	23.0	12.0	10.0	3.0	8.0	14.0	33.0	3.0	20.1			
	水　温	℃	--	13.2	15.7	18.6	19.1	19.1	23.6	26.0	26.0	18.1	19.9	17.0	12.5	8.7	9.4	7.5	26.0	7.5	17.0			
	残留塩素	mg/l	--																0	0	0.0			
1149	イソプロチオラン(ＩＰＴ)	mg/L	0.3 以下					0.003 未満											0	0	0			
1155	エトフェンプロックス	mg/L	0.08 以下								0.0008 未満								0	0	0			
1199	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下					0.0002 未満			0.0002 未満								0	0	0			
1203	トリシクラゾール	mg/L	0.1 以下								0.001 未満								0	0	0			
1208	ピラクロニル	mg/L	0.01 以下					0.0001 未満			0.0001 未満								0	0	0			
1213	ピロキロン	mg/L	0.05 以下					0.0005 未満											0	0	0			
1217	フェリムゾン	mg/L	0.05 以下								0.0005 未満								0	0	0			
1232	プロモブチド	mg/L	0.1 以下					0.001 未満			0.001 未満								0	0	0			
1235	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09 以下					0.0009 未満											0	0	0			
1252	メフェナセット	mg/L	0.02 以下					0.0002 未満											0	0	0			
1303	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下			0.040													0.040	0.040	0.040			
1304	イソチアニル	mg/L						0.0005 未満											0	0	0			
1355	クロラントラニリプロール	mg/L						0.0005 未満											0	0	0			
1404	ピコプランクトン	細胞/mL	—		850		6700		4600	850		2400	1200	2000					6700	850	2657.1			
1427	フェンキノトリオン	mg/L						0.0005 未満											0	0	0			
1428	ペンフルフェン	mg/L						0.0005 未満											0	0	0			
3001	【藍藻類】																		0	0	0			
3008	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	100μm								12									12	12	12			
3040	----------	---		0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3041	【珪藻類】																		0	0	0			
3043	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細　胞		36			20								8	76	76	120	120	8	56			
3044	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	100μm		20	32		44		204	44		156	72	376	568	140	288	364	568	20	192.3			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞		28	12		428		268	28		36	52	232	180	352	1264	228	1264	12	259			
3046	Cymbella (ｷﾝﾍﾞﾗ)	細　胞							4	8					4				8	4	5.3			
3048	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細　胞			28														28	28	28			
3050	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細　胞			4				4	4				4		4			4	4	4			
3051	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細　胞			4				24					4	8	4	12	48	48	4	14.9			
3053	Synedra acus ≧150μm (ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ)	細　胞										4					172	352	352	4	176			
3067	Attheya (ｱｯﾃｱ)	細　胞		16					8	4		12	4			4			16	4	8			
3081	Rhizosolenia (ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ)	細　胞												4					4	4	4			
3096	【緑藻類】																		0	0	0			
3097	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞		8					8								4	8	8	4	7			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞		16					32				4						32	4	17.3			
3099	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細　胞					4							8					8	4	6			
3104	Staurastrum (ｽｸｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞								4									4	4	4			
3123	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体							4										4	4	4			
3131	Eudorina (ﾕｰﾄﾞﾘﾅ)	群　体							4										4	4	4			
3147	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞		64	8		4		40	48		44	12	108	16	8		20	108	4	33.8			
3171	【クリプト藻類】　*1																		0	0	0			
3172	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞		4									4						4	4	4			
3176	【黄金藻類】　*1																		0	0	0			
3179	Dinobryon (ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ)	細　胞					16												16	16	16			
3180	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細　胞							4										4	4	4			
3186	【渦鞭毛藻類】　*1																		0	0	0			
3187	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細　胞					4												4	4	4			
3188	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細　胞			4		4			4				4	12	4	8		12	4	5.7			
3310																			0	0	0			
3311	【藍藻類　計】			0	0		0		0	12		0	0	0	0	0	0	0	12	0	1			
3312	【珪藻類　計】			100	80		492		512	88		208	128	620	768	580	1812	1112	1812	80	541.7			
3313	【緑藻類　計】			88	8		8		88	52		44	16	116	16	8	4	28	116	4	39.7			
3314	【その他藻類　計】*1			4	4		24		4	4			4	4	12	4	8		24	4	7.2			
3316																			0	0	0			
3317	総生物数			192	92		524		604	156		252	148	740	796	592	1824	1140	1824	92	588.3			
3318	生物種類数			8	7		8		12	9		5	6	8	7	8	7	7	12	5	7.7			
	報告書番号			W2100336	W2101348	W2102520	W2102504	W2102519	W2103571	W2104692	W2104707	W2106018	W2107000	W2108281	W2109312	W2110316	W2111396	W2112359	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　企業団大内田浄水場　活性炭吸着池　通水前処理水

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水	企業団浄水場 活性炭吸着池 通水前処理水							>20%	>70%	>STD
				R3.4.9	R3.5.14	R3.6.11	R3.7.9	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.8	R3.11.12	R3.12.10	R4.1.14	R4.2.14	R4.3.11									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	16.0	24.0	25.0	24.0	33.0	28.0	23.0	12.0	10.0	3.0	8.0	14.0				33.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	15.5	19.4	20.8	25.3	27.8	22.5	21.7	16.6	12.8	8.5	9.2	10.8				27.8	8.5	17.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.66	0.62	0.58	0.60	0.66	0.80	0.70	0.56	0.60	0.68	0.60	0.62				0.8	0.56	0.6			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.015	0.021	0.020	0.024	0.030	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.012				0.030	0.011	0.0163			
	報告書番号			W2100337	W2101349	W2102505	W2103572	W2104693	W2106019	W2107001	W2108282	W2109313	W2110317	W2111397	W2112360				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。