JWWA-GLP087

依頼番号　W2308934
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8330

採水場所名	田川市　伊田浄水場　場内配水池系　和田地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　8:59	試料の種類	浄　水		
採水者	依頼者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　12.5℃　[水温]　16.5℃	残留塩素	0.40　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	14.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	3 以下
ｐＨ値	-	7.6	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2308935
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　伊田浄水場　場内配水池(No.2、No.3)系　平原地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　10:42	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　15.5℃　[水温]　14.8℃	残留塩素	0.42　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	15.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	3 以下
ｐＨ値	－	7.7	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2308936
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8330

採水場所名	田川市　黄金ヶ丘　受水池　伊加利地区赤子　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　9:38	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　14.9℃　[水温]　15.0℃	残留塩素	0.50　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.0	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2308937
令和5年12月25日

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　黄金ヶ丘　受水池　夏吉配水池系　上の原地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　9:11	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　13.6℃　[水温]　15.2℃	残留塩素	0.54　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	-	7.2	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2308938
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　黄金ヶ丘　受水池　猪位金配水池系　角銅原地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　10:28	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　15.6℃　[水温]　11.8℃	残留塩素	0.64　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	－	7.3	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2308939
令和5年12月25日

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　黄金ヶ丘　受水池　猪位金配水池－金国配水池系　坂谷地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　9:59	試料の種類	浄　水		
採水者	依　頼　者	採取者所属			
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　14.9℃　[水温]　16.1℃	残留塩素	0.50　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2308940
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　松原　受水池系　桜ヶ丘地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　8:45		試料の種類	浄　水	
採水者	依　頼　者		採取者所属		
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　11.6℃　[水温]　15.1℃	残留塩素	0.52　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	11.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2308941
令和5年12月25日

水質検査結果書

田川広域水道企業団　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	田川市　丸山浄水場　場内配水池系　位登地区　給水栓				
採水日時	令和5年12月14日　10:15		試料の種類	浄　水	
採水者	依　頼　者		採取者所属		
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　15.1℃　[水温]　13.1℃	残留塩素	0.42　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年12月14日　～　令和5年12月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。