水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　奥池･伊方浄水場･上金田受水池　朝倉配水池系　東ヶ丘地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	---	21.0	24.0	27.0	31.0	31.0	28.0	21.0	15.0	6.0	2.0	23.0	9.0				31.0	2.0	19.8			
	水　温	℃	---	17.0	21.0	25.0	27.0	29.0	29.0	19.0	17.0	13.0	12.0	14.0	12.0				29.0	12.0	19.6			
	残留塩素	mg/l	---	0.43	0.42	0.34	0.49	0.44	0.41	0.42	0.40	0.44	0.44	0.44	0.50				0.50	0.34	0.43			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満												0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下				0.00005 未満												0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満												0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下				0.004 未満												0	0	0			
1010	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				0.5												0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下				0.08 未満												0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.02 未満												0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満												0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005 未満												0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				0.004 未満												0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002 未満												0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07			0.12			0.12			0.06 未満						0.12	0	0.078			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.015			0.018			0.014			0.009						0.018	0.009	0.014	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002			0.002			0.003			0.002						0.003	0.002	0.0022			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.022			0.026			0.024			0.015						0.026	0.015	0.0218	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006			0.004			0.004			0.003						0.006	0.003	0.0042			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005			0.006			0.007			0.004						0.007	0.004	0.0055	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満												0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02			0.02			0.03			0.02						0.03	0.02	0.022			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.03 未満												0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満												0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				8												8	8	8			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.005 未満												0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	13.0	12.9	15.3	11.5	10.7	11.0	11.5	12.2	11.9	12.6	12.8	11.9				15.3	10.7	12.28			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下	50			41			51			57						57	41	49.8			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	97			90			113			107						113	90	102	2		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				0.02 未満												0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001									0.000002	0	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002									0.000002	0	0.0000003			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				0.005 未満												0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下				0.0005 未満												0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7				0.9	0.7	0.76	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	7.5				7.5	7.2	7.43		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.6	0	0.05			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下				0.06 未満												0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下				0.001												0.001	0.001	0.001			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下				0.002												0.002	0.002	0.002			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下				0.49												0.49	0.49	0.49			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下				2.5												2.5	2.5	2.5			
1066	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L	3 以下				1.1												1.1	1.1	1.1	1		
1067	臭気強度（TON）	－	3 以下				1 未満												0	0	0			
1068	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	－	極力0に近づける				-1.3												-1.3	-1.3	-1.3			
	報告書番号			W2300772	W2301608	W2302650	W2303682	W2304915	W2305863	W2306828	W2308085	W2309054	W2309986	W2310994	W2311648				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　奥池・伊方浄水場・上金田受水池　朝倉配水池系　東ヶ丘地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区	福智 朝倉配水池系 東ヶ丘地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	--	21.0	24.0	27.0	31.0	31.0	28.0	21.0	15.0	6.0	2.0	23.0	9.0				31.0	2.0	19.8			
	水　温	℃	--	17.0	21.0	25.0	27.0	29.0	29.0	19.0	17.0	13.0	12.0	14.0	12.0				29.0	12.0	19.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.43	0.42	0.34	0.49	0.44	0.41	0.42	0.40	0.44	0.44	0.44	0.50				0.50	0.34	0.43			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下				0												0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず			検出せず													0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず			検出せず													0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず			検出せず													0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100				41												41	41	41			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.002												0.002	0.002	0.002			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200				90												90	90	90			
1267	濁度	度	1 以下				0.1 未満												0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度				7.5												7.5	7.5	7.5			
1429	ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(PCP)及びﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ塩(PCP-Na)	mg/L	0.00005 以下		0.000005未満														0	0	0			
	報告書番号			W2300772	W2301608	W2302650	W2303682	W2304915	W2305863	W2306828	W2308085	W2309054	W2309986	W2310994	W2311648				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　伊方浄水場･上金田受水池　伊方配水池系　古門地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 伊方配水池系 古門地区 R5.4.18	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.5.23	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.6.20	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.7.18	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.8.22	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.9.19	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.10.17	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.11.21	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.12.19	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.1.23	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.2.20	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	—	20.0	28.0	27.0	31.0	30.0	28.0	22.0	13.0	7.0	2.0	24.0	9.0				31.0	2.0	20.1			
	水　温	℃	—	17.0	21.0	24.0	26.0	28.0	28.0	24.0	16.0	14.0	14.0	15.0	13.0				28.0	13.0	20.0			
	残留塩素	mg/l	—	0.45	0.36	0.32	0.50	0.46	0.37	0.36	0.39	0.45	0.46	0.46	0.50				0.50	0.32	0.42			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満											0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満											0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.5											0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満											0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満											0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					0.0002 未満											0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1016	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.09			0.25			0.09			0.06					0.25	0.06	0.122	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.014			0.018			0.012			0.008					0.018	0.008	0.013	2		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002			0.002			0.002			0.002					0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.022			0.028			0.020			0.015					0.028	0.015	0.0212	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003			0.004			0.003			0.003 未満					0.004	0	0.0025			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.006			0.008			0.006			0.005					0.008	0.005	0.0062	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.02			0.02			0.02			0.02					0.02	0.02	0.02			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満											0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					8											8	8	8			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.9	13.0	15.4	11.3	10.9	10.9	11.6	12.2	12.0	12.5	13.3	11.7				15.4	10.9	12.31			
1039	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		50			42			57			55					57	42	51			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		103			97			121			118					121	97	110	3		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満											0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001									0.000002	0	0.0000008			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									0.000001	0	0.0000002			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満											0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満											0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7				0.9	0.7	0.78	12		
1047	ｐH値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.1	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4				7.5	7.1	7.37		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.6	0	0.1			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.001											0.001	0.001	0.001			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.002											0.002	0.002	0.002			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.46											0.46	0.46	0.46			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					1.9											1.9	1.9	1.9			
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下					2.0											2.0	2.0	2.0	1		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	-	3 以下					1 未満											0	0	0			
1068	腐食性(ランゲリア指数)	-	極力0に近づける					-1.4											-1.4	-1.4	-1.4			
	報告書番号			W2300773	W2301609	W2302651	W2303683	W2304916	W2305864	W2306829	W2308086	W2309055	W2309987	W2310995	W2311649				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　伊方浄水場・上金田受水池　伊方配水池系　古門地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 伊方配水池系 古門地区 R5.4.18	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.5.23	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.6.20	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.7.18	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.8.22	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.9.19	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.10.17	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.11.21	福智 伊方配水池系 古門地区 R5.12.19	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.1.23	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.2.20	福智 伊方配水池系 古門地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	--	20.0	28.0	27.0	31.0	30.0	28.0	22.0	13.0	7.0	2.0	24.0	9.0				31.0	2.0	20.1			
	水　温	℃	--	17.0	21.0	24.0	26.0	28.0	28.0	24.0	16.0	14.0	14.0	15.0	13.0				28.0	13.0	20.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.45	0.36	0.32	0.50	0.46	0.37	0.36	0.39	0.45	0.46	0.46	0.50				0.50	0.32	0.42			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0											0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					42											42	42	42			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					97											97	97	97			
1267	濁度	度	1 以下					0.1 未満											0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度					7.4											7.4	7.4	7.4			
	報告書番号			W2300773	W2301609	W2302651	W2303683	W2304916	W2305864	W2306829	W2308086	W2309055	W2309987	W2310995	W2311649				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　伊方・弁城浄水場・上金田受水池　伊方配水池ー野地配水池系　迫地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL；093-881-8282 FAX；093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	--	23.0	25.0	31.0	32.0	33.0	28.0	23.0	13.0	7.0	2.0	24.0	9.0				33.0	2.0	20.8			
	水　温	℃	--	17.0	22.0	26.0	27.0	30.0	30.0	24.0	16.0	13.0	13.0	13.0	12.0				30.0	12.0	20.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.44	0.41	0.38	0.48	0.42	0.28	0.50	0.37	0.43	0.40	0.40	0.56				0.56	0.28	0.42			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下							0.0003 未満									0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下							0.00005 未満									0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下							0.002 未満									0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下							0.004 未満									0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下							0.8									0.8	0.8	0.8			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下							0.08 未満									0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.02									0.02	0.02	0.02			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下							0.0002 未満									0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下							0.005 未満									0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下							0.004 未満									0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下							0.002 未満									0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.14			0.26			0.34			0.15						0.34	0.14	0.222	4		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.014			0.018			0.015			0.010						0.018	0.010	0.0142	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002			0.004			0.005			0.003						0.005	0.002	0.0035			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.022			0.031			0.029			0.019						0.031	0.019	0.0252	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007			0.005			0.005			0.004						0.007	0.004	0.0052	1		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.006			0.009			0.009			0.006						0.009	0.006	0.0075	2		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.01 未満									0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02			0.02			0.03			0.02						0.03	0.02	0.022			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下							0.03 未満									0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.01 未満									0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下							12									12	12	12			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下							0.005 未満									0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	15.7	15.1	21.4	12.5	12.9	12.7	13.6	15.3	14.8	16.8	10.8	12.5				21.4	10.8	14.42			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下	74			64			76			79						79	64	73.2	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	136			121			143			143						143	121	136	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下							0.02 未満									0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003									0.000003	0	0.0000005	1		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下							0.005 未満									0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下							0.0005 未満									0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7				0.9	0.5	0.72	10		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.1				7.7	7.1	7.43		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.9	0	0.36			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下							0.06 未満									0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下							0.002									0.002	0.002	0.002			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下							0.50									0.50	0.50	0.5			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下							2.2									2.2	2.2	2.2			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下							1.5									1.5	1.5	1.5	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	-	3 以下							1 未満									0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-	極力0に近づける							-0.6									-0.6	-0.6	-0.6			
	報告書番号			W2300774	W2301610	W2302652	W2303684	W2304917	W2305865	W2306830	W2308087	W2309056	W2309988	W2310996	W2311650				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　伊方・弁城浄水場・上金田受水池　伊方配水池－野地配水池系　迫地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区	福智 伊方配水池-野地配水池系 迫地区								>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	---	23.0	25.0	31.0	32.0	33.0	28.0	23.0	13.0	7.0	2.0	24.0	9.0				33.0	2.0	20.8			
	水　温	℃	---	17.0	22.0	26.0	27.0	30.0	30.0	24.0	15.0	13.0	13.0	13.0	12.0				30.0	12.0	20.2			
	残留塩素	mg/l	---	0.44	0.41	0.38	0.48	0.42	0.28	0.50	0.37	0.43	0.40	0.40	0.56				0.56	0.28	0.42			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下							24									24	24	24			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず							検出せず									0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず							検出せず									0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず							検出せず									0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	10～100							76									76	76	76			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200							143									143	143	143			
1267	濁度	度	1 以下							0.1 未満									0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度							7.5									7.5	7.5	7.5			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝｻﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下										0.000005未満						0	0	0			
	報告書番号			W2300774	W2301610	W2302662	W2303684	W2304917	W2305865	W2306830	W2308087	W2309056	W2309988	W2310996	W2311650				---	---	---	---	---	---

く；未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

公益財団法人　北九州生活科学センター

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　弁城・伊方浄水場・上金田受水池　上弁城配水池系　上弁城地区　給水栓

TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区	福智 上弁城配水池系 上弁城地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨						
	気　温	℃	--	23.0	25.0	31.0	31.0	33.0	29.0	21.0	15.0	7.0	2.0	20.0	9.0	33.0	2.0	20.5			
	水　温	℃	--	16.0	21.0	25.0	22.0	28.0	26.0	21.0	16.0	13.0	12.0	13.0	13.0	28.0	12.0	18.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.55	0.39	0.35	0.29	0.28	0.30	0.44	0.34	0.38	0.34	0.30	0.36	0.55	0.28	0.36			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0.8			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.1	8.9	19.8	9.4	9.4	8.6	8.9	9.2	10.1	10.2	15.0	10.0	19.8	8.6	10.8			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.7	0.4	0.8	0	0.4	2		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.65		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0	0.16			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2300775	W2301611	W2302653	W2303685	W2304918	W2305866	W2306831	W2308088	W2309057	W2309989	W2310997	W2311651	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上金田　受水池　金田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上金田 受水池 金田地区 R5.4.18	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.5.23	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.6.20	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.7.18	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.8.22	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.9.19	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.10.17	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.11.21	福智 上金田 受水池 金田地区 R5.12.19	福智 上金田 受水池 金田地区 R6.1.23	福智 上金田 受水池 金田地区 R6.2.20	福智 上金田 受水池 金田地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	—	19.0	22.0	24.0	31.0	31.0	28.0	20.0	9.0	4.0	0.0	14.0	10.0				31.0	0.0	17.7			
	水　温	℃	—	17.0	19.0	23.0	26.0	28.0	29.0	25.0	15.0	13.0	10.0	14.0	12.0				29.0	10.0	19.3			
	残留塩素	mg/l	—	0.56	0.53	0.49	0.53	0.39	0.38	0.46	0.4	0.46	0.43	0.41	0.50				0.56	0.38	0.46			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.004												0.004	0.004	0.004	1		
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満												0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満						0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013			0.017			0.014			0.008						0.017	0.008	0.013	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0.003	0	0.0008			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001			0.001			0.002			0.002						0.002	0.001	0.0015			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.018			0.022			0.022			0.014						0.022	0.014	0.019	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0.004	0	0.001			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004			0.004			0.006			0.004						0.006	0.004	0.0045			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満												0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01			0.01 未満			0.02			0.02						0.02	0	0.012			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.03 未満												0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01												0.01	0.01	0.01			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.005 未満												0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.9	8.3	8.7	9.6	8.0	8.2	9.3	9.4	9.1	9.9	9.5	9.4				9.9	8.0	9.11			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7				0.8	0.5	0.66	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4	7.4	7.3				7.5	7.1	7.32		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300777	W2301612	W2302655	W2303686	W2304920	W2305867	W2306833	W2308089	W2309069	W2309990	W2310999	W2311652				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　神崎高区　受水池　笹尾地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区	福智 神崎高区受水池 笹尾地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	－－	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	－－	19.0	22.0	24.0	31.0	31.0	28.0	20.0	9.0	4.0	0.0	14.0	10.0				31.0	0.0	17.7			
	水　温	℃	－－	17.0	18.0	23.0	26.0	27.0	29.0	24.0	15.0	12.0	10.0	14.0	12.0				29.0	10.0	18.9			
	残留塩素	mg/l	－－	0.57	0.59	0.49	0.56	0.41	0.40	0.51	0.5	0.42	0.48	0.40	0.51				0.59	0.40	0.49			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.004													0.004	0.004	0.004	1		
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.08			0.10			0.06 未満			0.06 未満				0.10	0	0.045			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.018			0.019			0.010			0.018				0.019	0.010	0.0162	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001			0.002			0.002			0.001 未満				0.002	0	0.0012			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.024			0.025			0.017			0.021				0.025	0.017	0.0218	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.005			0.004			0.005			0.003				0.005	0.003	0.0042			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.02			0.02			0.02			0.01 未満				0.02	0	0.015			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満													0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満													0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.7	8.3	9.0	9.4	7.9	8.3	9.1	9.4	9.2	9.7	9.5	9.7				9.7	7.9	9.1			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001										0.000001	0.000001	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7				0.8	0.5	0.68	9		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	6.8	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3				7.4	6.8	7.23		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300778	W2301613	W2302656	W2303687	W2304921	W2305868	W2306834	W2308090	W2309060	W2309991	W2311000	W2311653				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　神崎高区　受水池　神崎中区配水池系　南木地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.4.18	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.5.23	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.6.20	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.7.18	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.8.22	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.9.19	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.10.17	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.11.21	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R5.12.19	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R6.1.23	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R6.2.20	福智 神崎高区受水池 中区配水池系南木地区 R6.3.12						>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	－－	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨						
	気　温	℃	－－	19.0	22.0	24.0	31.0	31.0	28.0	20.0	9.0	4.0	0.0	14.0	10.0				31.0	0.0	17.7			
	水　温	℃	－－	17.0	19.0	23.0	26.0	27.0	28.0	24.0	15.0	13.0	11.0	14.0	11.0				28.0	11.0	19.0			
	残留塩素	mg/l	－－	0.57	0.50	0.50	0.56	0.38	0.36	0.45	0.4	0.43	0.43	0.43	0.49				0.57	0.36	0.46			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満					0.06	0	0.015			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.013			0.014			0.012			0.008					0.014	0.008	0.0118	2		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.001			0.001			0.002			0.002					0.002	0.001	0.0015			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.018			0.020			0.020			0.015					0.020	0.015	0.0182			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.004			0.005			0.006			0.005					0.006	0.004	0.005			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.8	8.6	8.8	9.3	8.1	8.2	9.1	9.5	9.1	9.7	9.8	9.4				9.8	8.1	9.12			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7				0.8	0.5	0.67	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2				7.4	7.0	7.21		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.7	0	0.06			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.2	0	0.02			
	報告書番号			W2300779	W2301614	W2302657	W2303688	W2304922	W2305869	W2306835	W2308091	W2309061	W2309992	W2311001	W2311654				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　神崎高区　受水池　神崎低区配水池系　田ノ口地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.4.18	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.5.23	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.6.20	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.7.18	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.8.22	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.9.19	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.10.17	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.11.21	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R5.12.19	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R6.1.23	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R6.2.20	福智 神崎高区受水池低区配水池系田ノ口地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨						
	気　温	℃	--	19.0	22.0	24.0	31.0	31.0	28.0	20.0	9.0	4.0	0.0	14.0	10.0			31.0	0.0	17.7			
	水　温	℃	--	17.0	19.0	23.0	27.0	27.0	29.0	24.0	16.0	13.0	10.0	14.0	12.0			29.0	10.0	19.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.55	0.51	0.49	0.49	0.39	0.33	0.43	0.5	0.44	0.41	0.42	0.50			0.55	0.33	0.46			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.7	8.3	8.8	9.3	7.9	8.2	9.1	9.3	9.1	9.7	9.5	9.4			9.7	7.9	9.02			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6			0.8	0.5	0.66	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4	7.4	7.3	7.2			7.4	7.0	7.17		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満			0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			0	0	0			
	報告書番号			W2300780	W2301615	W2302658	W2303689	W2304923	W2305870	W2306836	W2308092	W2309062	W2309993	W2311002	W2311655			---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上河原浄水場　市場配水池系　草場地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.4.18	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.5.23	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.6.20	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.7.18	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.8.22	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.9.19	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.10.17	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.11.22	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R5.12.19	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R6.1.23	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R6.2.20	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	―	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	―	17.0	19.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	6.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	16.3			
	水　温	℃	―	16.0	20.0	23.0	25.0	28.0	27.0	25.0	19.0	16.0	12.0	14.0	13.0				28.0	12.0	19.8			
	残留塩素	mg/l	―	0.43	0.40	0.33	0.41	0.50	0.32	0.30	0.42	0.54	0.50	0.32	0.36				0.54	0.30	0.40			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満													0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満													0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.5													0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.10													0.10	0.10	0.10			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.04													0.04	0.04	0.04			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満													0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満													0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.24			0.26			0.21			0.54				0.54	0.21	0.312	3	1	
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.011			0.013			0.006			0.005				0.013	0.005	0.0088	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.005			0.003			0.005			0.004				0.005	0.003	0.0042			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.023			0.021			0.016			0.014				0.023	0.014	0.0185	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.006			0.005			0.005			0.004				0.006	0.004	0.005			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001				0.001	0	0.0005			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01 未満													0	0	0			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満													0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			19													19	19	19			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満				0.006	0	0.0005			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.9	12.0	11.3	11.0	11.7	11.2	11.1	12.8	13.6	13.7	13.2	13.4				13.7	11.0	12.32			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			90			94			101			94				101	90	94.8	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			185			171			179			175				185	171	178	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満													0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001										0.000001	0	0.0000005			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満													0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満													0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7				0.7	0.5	0.6	2		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9	7.3	7.2	7.1	7.2				7.3	6.9	7.18		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.8	0	0.07			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.2	0	0.02			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満													0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.33													0.33	0.33	0.33			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			14.3													14.3	14.3	14.3		1	
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			1.3													1.3	1.3	1.3	1		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下			1 未満													0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-0.8													-0.8	-0.8	-0.8			
	報告書番号			W2300781	W2301616	W2302659	W2303690	W2304924	W2305871	W2306837	W2308093	W2309063	W2309994	W2311003	W2311656				――	――	――	――	――	――

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上河原浄水場　市場配水池系　草場地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区	福智 上河原 浄水場 市場 配水池系 草場地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.22	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	—	17.0	19.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	6.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	16.3			
	水　温	℃	—	16.0	20.0	23.0	25.0	28.0	27.0	25.0	19.0	16.0	12.0	14.0	13.0				28.0	12.0	19.8			
	残留塩素	mg/l	—	0.43	0.40	0.33	0.41	0.50	0.32	0.30	0.42	0.54	0.50	0.32	0.36				0.54	0.30	0.40			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			2													2	2	2			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			90													90	90	90			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			185													185	185	185			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満													0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.3													7.3	7.3	7.3			
	報告書番号			W2300781	W2301616	W2302659	W2303690	W2304924	W2305871	W2306837	W2308093	W2309063	W2309994	W2311003	W2311656				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上桜・上河原浄水場　赤池低区配水池系　貴船地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.4.18	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.5.23	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.6.20	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.7.18	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.8.22	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.9.19	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.10.17	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.11.22	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.12.19	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.1.23	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.2.20	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	－－	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	－－	17.0	19.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	6.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	16.3			
	水　温	℃	－－	16.0	20.0	23.0	25.0	28.0	27.0	22.0	20.0	16.0	12.0	14.0	13.0				28.0	12.0	19.7			
	残留塩素	mg/l	－－	0.44	0.40	0.36	0.40	0.50	0.32	0.30	0.42	0.72	0.48	0.40	0.36				0.72	0.30	0.43			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下											0.0003 未満					0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下											0.00005 未満					0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下											0.002 未満					0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下											0.004 未満					0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下											0.5					0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下											0.08					0.08	0.08	0.08			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下											0.05					0.05	0.05	0.05			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満					0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下											0.005 未満					0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下											0.004 未満					0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											0.002 未満					0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.17				0.26		0.39			0.24					0.39	0.17	0.265	4		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.007				0.009		0.008			0.004					0.009	0.004	0.007			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.004				0.006		0.004			0.004					0.006	0.004	0.0045			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.017				0.020		0.018			0.013					0.020	0.013	0.017			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.005				0.004		0.006			0.004					0.006	0.004	0.0048			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001				0.001		0.001 未満			0.001					0.001	0	0.0008			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満				0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下											0.01 未満					0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下											0.01 未満					0	0	0			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下											0.03 未満					0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下											0.01 未満					0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		22			18			20			21					22	18	20.2			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.9	12.1	11.2	11.0	11.9	11.2	11.1	12.9	13.2	13.7	13.4	13.4				13.7	11.0	12.33			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		97			90			98			98					98	90	95.8	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	189	178	182	185	177	185	178	186	185	184	183	180				189	177	183	12		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下											0.02 未満					0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001					0.000001未満					0.000001	0	0.0000004			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満					0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下											0.005 未満					0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下											0.0005 未満					0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6				0.6	0.5	0.59			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2				7.4	7.0	7.22		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下											0.06 未満					0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下											0.002 未満					0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下											0.40					0.40	0.40	0.40			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下											10.8					10.8	10.8	10.8	1		
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下											0.8					0.8	0.8	0.8	1		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下											1 未満					0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける											-0.9					-0.9	-0.9	-0.9			
	報告書番号			W2300782	W2301617	W2302660	W2303691	W2304925	W2305872	W2306838	W2308094	W2309064	W2309995	W2311004	W2311657				－－	－－	－－	－－	－－	－－

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

福智町　上桜・上河原浄水場　赤池低区配水池系　貴船地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.4.18	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.5.23	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.6.20	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.7.18	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.8.22	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.9.19	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.10.17	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.11.22	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R5.12.19	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.1.23	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.2.20	福智 赤池低区配水池系 貴船地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	--	17.0	19.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	6.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	16.3			
	水　温	℃	--	16.0	20.0	23.0	25.0	28.0	27.0	22.0	20.0	16.0	12.0	14.0	13.0				28.0	12.0	19.7			
	残留塩素	mg/l	--	0.44	0.40	0.36	0.40	0.50	0.32	0.30	0.42	0.72	0.48	0.40	0.36				0.72	0.30	0.43			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0											0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず											検出せず					0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず											検出せず					0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず											検出せず					0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100											98					98	98	98			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下											0.001 未満					0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200											183					183	183	183			
1267	濁度	度	1 以下											0.1 未満					0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度											7.2					7.2	7.2	7.2			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝｻﾝ(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｻﾝ(PFOA)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満															0	0	0			
	報告書番号			W2300782	W2301617	W2302660	W2303691	W2304925	W2305872	W2306838	W2308094	W2309064	W2309995	W2311004	W2311657				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上桜・上河原浄水場　赤池高区　受水池系　生力地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区	福智 赤池高区配水池系 生力地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.22	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	---	14.0	19.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	6.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	16.1			
	水　温	℃	---	18.0	20.0	24.0	27.0	29.0	29.0	24.0	18.0	14.0	12.0	14.0	13.0				29.0	12.0	20.2			
	残留塩素	mg/l	---	0.63	0.58	0.63	0.78	0.65	0.50	0.50	0.54	0.50	0.64	0.60	0.64				0.78	0.50	0.60			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満															0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 以下	0.00005 未満															0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満															0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満															0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4															0.4	0.4	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08 未満															0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02 未満															0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満															0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満															0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	0.004 未満															0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満															0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満															0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満						0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013			0.017			0.014			0.008						0.017	0.008	0.013	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0.003	0	0.0008			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001			0.001 未満			0.002			0.002						0.002	0	0.0012			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.018			0.021			0.022			0.014						0.022	0.014	0.0188	2		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005			0.003 未満			0.003			0.003 未満						0.005	0	0.002			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004			0.004			0.006			0.004						0.006	0.004	0.0045			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満															0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01															0.01	0.01	0.01			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満															0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満															0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6															6	6	6			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満						0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.1	8.4	8.7	9.5	7.9	8.2	9.3	9.4	9.1	9.8	9.5	9.5				10.1	7.9	9.12			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下	30			26			34			45						45	26	33.8			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	72			70			84			83						84	70	77			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満															0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000002															0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満															0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005 未満															0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満															0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7				0.8	0.5	0.64	7		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	6.9	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4				7.4	6.9	7.29		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.5	0	0.04			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300783	W2301618	W2302661	W2303692	W2304926	W2305873	W2306839	W2308095	W2309065	W2309996	W2311005	W2311658				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上野天郷　受水池　上野低区配水池系　高見台地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区	福智 上野低区配水池系 高見台地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.22	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	---	20.0	21.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	10.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	17.1			
	水　温	℃	---	18.0	24.0	24.0	30.0	32.0	28.0	23.0	20.0	17.0	13.0	14.0	14.0				32.0	13.0	21.4			
	残留塩素	mg/l	---	0.30	0.30	0.21	0.37	0.30	0.46	0.36	0.38	0.40	0.42	0.36	0.42				0.46	0.21	0.36			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.3	9.0	9.4	8.1	8.4	9.0	9.5	9.1	9.4	10.0	9.8				10.0	8.1	9.08			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7				0.8	0.5	0.65	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2	7.3	6.8	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3				7.4	6.8	7.27		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	1	2	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				2	0	0.35	1		
1051	濁度	度	2 以下	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.1	0	0.02			
	報告書番号			W2300784	W2301619	W2302662	W2303693	W2304927	W2305874	W2306840	W2308096	W2309066	W2309997	W2311006	W2311659				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上野天郷　受水池　上野高区配水池系　堀田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区	福智 上野高区配水池系 堀田地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.22	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.22	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.12									
	天候（前日/当日）	－	—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	—	21.0	21.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	14.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	17.5			
	水　温	℃	—	18.0	24.0	23.0	27.0	31.0	29.0	25.0	18.0	15.0	12.0	14.0	13.0				31.0	12.0	20.8			
	残留塩素	mg/l	—	0.30	0.40	0.39	0.70	0.33	0.35	0.30	0.60	0.44	0.46	0.36	0.40				0.70	0.30	0.41			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満													0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満													0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.4													0.4	0.4	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満													0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満													0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満													0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満													0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.08	0.10			0.11			0.06 未満				0.11	0	0.053			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	0.011	0.007	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006				0.012	0.004	0.0066			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001				0.002	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.019	0.018	0.010	0.008	0.009	0.011	0.009	0.012	0.011	0.013	0.010	0.010				0.019	0.008	0.0117			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003				0.005	0.002	0.0033			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				0	0	0			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満													0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			11													11	11	11			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満													0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.7	8.2	8.7	8.7	8.2	8.3	8.6	9.3	8.9	9.3	8.9	9.1				9.3	8.2	8.74			
1039	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下			44													44	44	44			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			115			107			102			95				115	95	105	3		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満													0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満													0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満													0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5				0.6	0	0.38			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9				7.4	6.9	7.18		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満													0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.39													0.39	0.39	0.39			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			7.8								5.4					7.8	5.4	6.6	2		
1066	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L	3 以下			0.8													0.8	0.8	0.8	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下			1 未満													0	0	0			
1068	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	－	極力0に近づける			-1.6													-1.6	-1.6	-1.6			
	報告書番号			W2300785	W2301620	W2302663	W2303694	W2304928	W2305875	W2306841	W2308097	W2309067	W2309998	W2311007	W2311660				—	—	—	—	—	—

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上野天郷　受水池　上野高区配水池系　堀田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.4.18	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.5.23	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.6.20	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.7.18	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.8.22	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.9.19	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.10.17	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.11.22	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R5.12.19	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R6.1.23	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R6.2.20	福智 上野高区配水池系 堀田地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	---	21.0	21.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	14.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	17.5			
	水　温	℃	---	18.0	24.0	23.0	27.0	31.0	29.0	25.0	18.0	15.0	12.0	14.0	13.0				31.0	12.0	20.8			
	残留塩素	mg/l	---	0.30	0.40	0.39	0.70	0.33	0.35	0.30	0.50	0.44	0.46	0.36	0.40				0.70	0.30	0.41			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			0	0	0	1			0			2				2	0	0.5			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず									検出せず							0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず									検出せず							0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず									検出せず							0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			44													44	44	44			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			115													115	115	115			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満													0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.2													7.2	7.2	7.2			
	報告書番号			W2300785	W2301620	W2302663	W2303694	W2304928	W2305875	W2306841	W2308097	W2309067	W2309998	W2311007	W2311660				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　福智町　上野天郷　受水池　上野高区配水池－鋤木田配水池系　鋤木田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.4.18	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.5.23	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.6.20	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.7.18	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.8.22	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.9.19	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.10.17	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.11.22	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R5.12.19	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R6.1.23	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R6.2.20	福智 上野高区-鋤木田配水池系 鋤木田地区 R6.3.12							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	―	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/雪	雨/曇	晴/雨									
	気　温	℃	―	21.0	21.0	24.0	30.0	31.0	27.0	17.0	14.0	3.0	0.0	14.0	8.0				31.0	0.0	17.5			
	水　温	℃	―	18.0	24.0	23.5	27.0	28.0	28.0	24.0	18.0	16.0	12.0	14.0	13.0				28.0	12.0	20.5			
	残留塩素	mg/l	―	0.47	0.38	0.37	0.45	0.32	0.40	0.23	0.48	0.42	0.48	0.36	0.40				0.48	0.23	0.40			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下										0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下										0.002 未満						0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満						0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.06 未満			0.07			0.11		0.06 未満						0.11	0	0.045			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.010			0.004			0.007		0.006						0.010	0.004	0.0068			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満						0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002			0.001			0.002		0.002						0.002	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.017			0.007			0.013		0.011						0.017	0.007	0.012			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満						0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.005			0.002			0.004		0.003						0.005	0.002	0.0035			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下										0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下										0.01						0.01	0.01	0.01			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下										0.03 未満						0	0	0			
1036	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下										0.01 未満						0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下										0.005 未満						0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	8.3	8.4	8.6	8.2	8.2	8.6	9.2	8.8	9.4	8.9	9.0				9.4	8.2	8.72			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4				0.6	0	0.38			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8	7.4	7.2	7.0				7.4	6.8	7.17		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下										0.06 未満						0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下										0.001						0.001	0.001	0.001			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下										0.002 未満						0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下										0.48						0.48	0.48	0.48			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下										2.7						2.7	2.7	2.7			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下										1.3						1.3	1.3	1.3	1		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下										1 未満						0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける										-1.6						-1.6	-1.6	-1.6			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100										45						45	45	45			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下										0.001 未満						0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200										92						92	92	92			
1267	濁度	度	1 以下										0.1 未満						0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度										7.4						7.4	7.4	7.4			
	報告書番号			W2300786	W2301621	W2302664	W2303695	W2304929	W2305876	W2306842	W2308098	W2309068	W2309999	W2311008	W2311661				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。