水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

糸田町　原浄水場　原受水池系　低地区配水池－高地区配水池系　大熊地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.14	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.8	R6.1.10	R6.2.8	R6.3.4						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴						
	気　温	℃	--	14.0	16.0	18.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	2.0	6.0	29.0	2.0	15.8			
	水　温	℃	--	17.0	18.0	20.0	23.0	27.0	25.0	25.0	21.0	15.0	10.0	10.0	11.0	27.0	10.0	18.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.48	0.46	0.40	0.46	0.38	0.42	0.50	0.54	0.58	0.54	0.52	0.58	0.38	0.48			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満								0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満								0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満								0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満								0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.4								0.4	0.4	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満								0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満								0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					0.0002 未満								0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					0.005 未満								0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下					0.004 未満								0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					0.002 未満								0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.09			0.07			0.06 未満			0.06 未満		0.09	0	0.04			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.011			0.012			0.012			0.010		0.012	0.010	0.0112			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.001			0.001			0.003			0.002		0.003	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.016			0.017			0.022			0.016		0.022	0.016	0.0178	1		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003			0.003		0.003	0	0.0015			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.004			0.004			0.007			0.004		0.007	0.004	0.0048	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.01			0.01 未満			0.03			0.01		0.03	0	0.012			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満								0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					6								6	6	6			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満								0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.9	8.6	9.7	8.9	8.7	7.8	8.4	9.4	9.2	9.4	10.7	10.0	10.7	7.8	9.14			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		30			22			40			38		40	22	32.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		68			60			89			84		89	60	75			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満								0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	0.000001	0.0000013			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満								0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満								0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.68	9		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	6.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	6.8	7.4		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満								0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.001 未満								0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.002 未満								0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.46								0.46	0.46	0.46			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					1.9								1.9	1.9	1.9			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下					1.1								1.1	1.1	1.1	1		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下					1 未満								0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける					-1.9								-1.9	-1.9	-1.9			
	報告書番号			W2300767	W2301017	W2302033	W2303049	W2304400	W2306325	W2306299	W2307454	W2308410	W2309478	W2310397	W2311350	----	----	----	----	----	----

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

糸田町　原浄水場　原受水池系　低地区配水池－高地区配水池系　大熊地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区	糸田 原受水池 低-高地区配水池系 大熊地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.14	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.8	R6.1.10	R6.2.8	R6.3.4						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴						
	気　温	℃	--	14.0	16.0	18.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	2.0	6.0	29.0	2.0	15.8			
	水　温	℃	--	17.0	18.0	20.0	23.0	27.0	25.0	25.0	21.0	15.0	10.0	10.0	11.0	27.0	10.0	18.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.48	0.46	0.40	0.46	0.38	0.42	0.50	0.54	0.58	0.54	0.52	0.58	0.38	0.48			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0								0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず											検出せず		0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず											検出せず		0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず											検出せず		0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					22								22	22	22			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001　未満								0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					60								60	60	60			
1267	濁度	度	1 以下					0.1　未満								0	0	0			
1268	ｐＨ値	-	7.5 程度					7.5								7.5	7.5	7.5			
	報告書番号			W2300767	W2301017	W2302033	W2303049	W2304400	W2305325	W2306299	W2307454	W2308410	W2309478	W2310397	W2311350	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　糸田町　原浄水場　原受水池系　低地区配水池系　北区地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区	糸田 原受水池 低地区配水池系 北区地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.14	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.8	R6.1.10	R6.2.8	R6.3.4						
	天候（前日/当日）	-	—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴						
	気　温	℃	--	14.0	16.0	18.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	4.0	6.0	29.0	3.0	16.0			
	水　温	℃	—	17.0	18.0	20.0	23.0	27.0	25.0	25.0	21.0	12.0	10.0	10.0	11.0	27.0	10.0	18.3			
	残留塩素	mg/l	--	0.48	0.52	0.48	0.42	0.48	0.44	0.44	0.50	0.56	0.58	0.54	0.52	0.58	0.42	0.50			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.4	9.8	8.9	8.6	7.8	8.4	9.2	9.3	9.4	10.5	10.0	10.5	7.8	9.11			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.4	0.66	7		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.0	7.2	7.4	7.3	7.0	7.4	7.0	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.0	7.26		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2300768	W2301018	W2302034	W2303050	W2304401	W2305326	W2306300	W2307455	W2308411	W2309479	W2310398	W2311351	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　糸田町　金山受水池系　谷川地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区	糸田 金山配水池系 谷川地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.14	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.8	R6.1.10	R6.2.8	R6.3.4						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴						
	気　温	℃	--	14.0	16.0	18.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	4.0	8.0	29.0	3.0	16.2			
	水　温	℃	--	17.0	19.0	20.0	25.0	28.0	26.0	26.0	21.0	14.0	10.0	9.0	10.0	28.0	9.0	18.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.34	0.3	0.30	0.16	0.24	0.20	0.20	0.30	0.36	0.42	0.38	0.38	0.42	0.16	0.30			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満										0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.07			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.07	0	0.018			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.017			0.026			0.015			0.012	0.026	0.012	0.0175	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.004			0.003 未満			0.003 未満	0.004	0	0.001			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.0018			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.023			0.035			0.024			0.020	0.035	0.020	0.0255	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.004			0.008			0.004			0.004	0.008	0.004	0.005	1		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.005			0.007			0.007			0.006	0.007	0.005	0.0062	2		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.012			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満										0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満										0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.6	8.9	8.7	8.8	7.9	8.4	8.9	9.5	9.1	10.0	10.0	10.0	7.9	8.98			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001										0.000001	0.000001	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.65	6		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.1	7.0	7.4	7.0	7.1	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.0	7.26		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0	0.12			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.30										0.30	0.30	0.3			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			2.7										2.7	2.7	2.7			
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下			1.0										1.0	1.0	1.0	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	-	3 以下			1 未満										0	0	0			
1068	腐食性(ランゲリア指数)	-	極力0に近づける			-2.2										-2.2	-2.2	-2.2			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			0	32	0	0	2						32	0	6.8			
1264	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100			29										29	29	29			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満										0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			74										74	74	74			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	-	7.5 程度			7.0										7.0	7.0	7.0			
	報告書番号			W2300769	W2301019	W2302035	W2303051	W2304402	W2305327	W2306301	W2307456	W2308412	W2309480	W2310399	W2311352	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　糸田町　金山受水池　木ノ実配水池系　木ノ実地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.4.14	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.5.8	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.6.5	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.7.3	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.8.7	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.9.4	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.10.2	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.11.6	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R5.12.8	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R6.1.10	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R6.2.8	糸田 金山受水池 木ノ実配水池系 木ノ実地区 R6.3.4					>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	---	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴						
	気　温	℃	---	14.0	16.0	19.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	7.0	9.0	29.0	3.0	16.6			
	水　温	℃	---	17.0	18.0	21.0	25.0	29.0	25.0	26.0	20.0	11.0	7.0	9.0	9.0	29.0	7.0	18.1			
	残留塩素	mg/l	---	0.32	0.18	0.24	0.10	0.16	0.18	0.14	0.22	0.34	0.44	0.32	0.36	0.44	0.10	0.25			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.9	8.7	8.6	9.1	9.0	7.9	8.4	9.0	9.5	9.0	10.0	9.9	10.0	7.9	9			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.66	7		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2300770	W2301020	W2302036	W2303052	W2304403	W2305328	W2306302	W2307457	W2308413	W2309481	W2310400	W2311353	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　糸田町　金山受水池　西部第2号配水池系　西部地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.4.14	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.5.8	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.6.5	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.7.3	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.8.7	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.9.4	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.10.2	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.11.6	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R5.12.8	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R6.1.10	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R6.2.8	糸田 金山受水池西部第2号配水池系西部地区 R6.3.4							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	雨/晴	曇/晴									
	気　温	℃	--	14.0	16.0	19.0	23.0	29.0	28.0	21.0	23.0	3.0	7.0	5.0	10.0				29.0	3.0	16.5			
	水　温	℃	--	17.0	18.0	21.0	25.0	28.0	25.0	24.0	21.0	12.0	7.0	9.0	10.0				28.0	7.0	18.1			
	残留塩素	mg/l	--	0.22	0.1	0.14	0.10	0.14	0.12	0.26	0.26	0.32	0.32	0.28	0.22				0.32	0.10	0.21			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	9.0	8.6	9.5	9.1	8.2	8.8	9.2	9.7	9.2	10.3	10.1				10.3	8.2	9.23			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7				0.7	0.5	0.64	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.1	7.6	7.5				7.8	7.1	7.54		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5 未満	0.5	0.5	0.6	0.7				0.9	0	0.63			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300771	W2301021	W2302037	W2303053	W2304404	W2305329	W2306303	W2307458	W2308414	W2309482	W2310401	W2311354				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。