水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　伊田浄水場　場内配水池系　和田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.4.13	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.5.18	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.6.8	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.7.13	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.8.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.9.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.10.12	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.11.9	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R5.12.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R6.1.11	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R6.2.8	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区 R6.3.14							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	―	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	―	11.9	22.3	20.8	27.4	31.2	23.8	16.6	18.1	12.5	12.0	5.8	11.0				31.2	5.8	17.8			
	水　温	℃	―	17.8	22.1	23.6	25.9	29.8	29.2	25.1	22.3	16.5	11.6	10.6	13.0				29.8	10.6	20.6			
	残留塩素	mg/l	―	0.36	0.32	0.30	0.64	0.44	0.54	0.40	0.16	0.40	0.32	0.44	0.30				0.64	0.16	0.39			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満											0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満											0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.5											0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下		0.08 未満			0.09			0.09			0.08 未満					0.09	0	0.045			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.03											0.03	0.03	0.03			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					0.0002 未満											0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.14			0.22			0.20			0.07					0.22	0.07	0.158	3		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.027			0.052			0.029			0.023					0.052	0.023	0.0328	3	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.017			0.004			0.009					0.017	0	0.0075	2		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.004			0.002			0.003			0.001					0.004	0.001	0.0025			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.042			0.066			0.043			0.029					0.066	0.029	0.045	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.013			0.025			0.015			0.013					0.025	0.013	0.0165	3	1	
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.011			0.012			0.011			0.005					0.012	0.005	0.0098	3		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.07			0.12			0.12			0.04					0.12	0.04	0.088	3		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満											0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					12											12	12	12			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	14.0	15.9	15.3	13.7	12.6	15.0	13.9	15.7	14.4	16.0	15.0	13.7				16.0	12.6	14.6			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下		78			82			106			90					106	78	89	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		168			154			198			155					198	154	169	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満											0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004									0.000004	0.000002	0.0000033	5		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000002	0.000002	0.000002									0.000005	0	0.0000018	1		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満											0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満											0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	1.0	0.9	1.2	0.8	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.0				1.3	0.8	1.08	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.8	7.5	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5				7.8	7.4	7.61		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.6	0	0.05			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.003											0.003	0.003	0.003	1		
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.013											0.013	0.013	0.013	1		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.44											0.44	0.44	0.44			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					4.6											4.6	4.6	4.6	1		
1066	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L	3 以下					2.3											2.3	2.3	2.3		1	
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下					1 未満											0	0	0			
1068	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	－	極力0に近づける					-0.2											-0.2	-0.2	-0.2			
	報告書番号			W2300759	W2301434	W2302203	W2303559	W2304644	W2305786	W2306677	W2307682	W2308934	W2309555	W2310661	W2311803				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　伊田浄水場　場内配水池系　和田地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区	田川 伊田浄水場 場内配水池系 和田地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14									
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	11.9	22.3	20.8	27.4	31.2	23.8	16.6	18.1	12.5	12.0	5.8	11.0				31.2	5.8	17.8			
	水　温	℃	--	17.8	22.1	23.6	25.9	29.8	29.2	25.1	22.3	16.5	11.6	10.6	13.0				29.8	10.6	20.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.36	0.32	0.30	0.64	0.44	0.54	0.40	0.16	0.40	0.32	0.44	0.30				0.64	0.16	0.39			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0											0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず						検出せず										0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず						検出せず										0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず						検出せず										0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L		0						0									0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L		0						0									0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					82											82	82	82			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					154											154	154	154			
1267	濁度	度	1 以下					0.1 未満											0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度					7.8											7.8	7.8	7.8			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満															0	0	0			
	報告書番号			W2300759	W2301434	W2302203	W2303559	W2304644	W2305786	W2306677	W2307682	W2308934	W2309555	W2310661	W2311803				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

田川市　伊田浄水場　場内配水池(No.2、No.3)系　平原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.4.13	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.5.18	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.6.8	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.7.13	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.8.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.9.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.10.12	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.11.9	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R5.12.14	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R6.1.11	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R6.2.8	田川 伊田浄水場 場内配水池系 平原地区 R6.3.14							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	---	19.4	24.1	21.3	29.0	27.8	24.4	24.8	14.9	15.5	15.0	5.5	17.0				29.0	5.5	19.9			
	水　温	℃	---	18.3	22.7	23.5	26.7	30.3	29.4	25.0	16.7	14.8	11.1	9.8	12.3				30.3	9.8	20.1			
	残留塩素	mg/l	---	0.36	0.22	0.22	0.48	0.22	0.22	0.26	0.22	0.42	0.38	0.42	0.30				0.48	0.22	0.31			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下							0.0003 未満									0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下							0.00005 未満									0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下							0.002 未満									0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下							0.004 未満									0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下							0.6									0.6	0.6	0.6			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下							0.09									0.09	0.09	0.09			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.05									0.05	0.05	0.05			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下							0.0002 未満									0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下							0.005 未満									0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下							0.004 未満									0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下							0.002 未満									0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下							0.001 未満									0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08			0.19			0.19			0.11						0.19	0.08	0.142	2		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.030			0.034			0.034			0.015						0.034	0.015	0.0282	4		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.010			0.013			0.003			0.005						0.013	0.003	0.0078	2		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003			0.002			0.004			0.003						0.004	0.002	0.003			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.045			0.044			0.051			0.025						0.051	0.025	0.0412	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.016			0.015			0.019			0.008						0.019	0.008	0.0145	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.012			0.008			0.013			0.007						0.013	0.007	0.01	4		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.01 未満									0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.11			0.06			0.15			0.06						0.15	0.06	0.095	3	1	
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下							0.03 未満									0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下							0.01 未満									0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下							15									15	15	15			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下							0.005 未満									0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	15.3	16.6	16.6	15.1	13.4	16.1	14.7	16.2	15.3	16.9	15.5	14.2				16.9	13.4	15.49			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下	98			92			104			125						125	92	104.8	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	172			173			183			210						210	172	184	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下							0.02 未満									0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下							0.000005									0.000005	0.000005	0.000005	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下							0.000002									0.000002	0.000002	0.000002			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下							0.005 未満									0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下							0.0005 未満									0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.2	1.0	1.5	0.9	1.4	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1				1.5	0.9	1.22	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.8	7.6	7.3	7.5	7.8	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5				7.8	7.3	7.59		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.8	0	0.11			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300760	W2301435	W2302204	W2303560	W2304645	W2305787	W2306678	W2307683	W2308935	W2309556	W2310662	W2311804				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　黄金ヶ丘　受水池　伊加利地区赤子　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.4.13	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.5.18	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.6.8	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.7.13	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.8.14	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.9.14	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.10.12	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.11.9	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R5.12.14	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R6.1.11	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R6.2.8	田川 黄金ヶ丘受水池 伊加利地区赤子 R6.3.14							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	17.3	23.3	21.6	26.9	29.0	25.2	20.8	16.6	14.9	14.0	8.8	16.0				29.0	8.8	19.5			
	水　温	℃	--	16.9	21.2	22.3	25.5	29.0	28.9	23.1	20.5	15.0	11.3	10.4	11.6				29.0	10.4	19.6			
	残留塩素	mg/l	—	0.50	0.50	0.40	0.50	0.54	0.40	0.52	0.34	0.50	0.42	0.36	0.26				0.54	0.26	0.44			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満												0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満												0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満						0.07	0	0.018			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.016			0.022			0.018			0.011						0.022	0.011	0.0168	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満						0.003	0	0.0008			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満			0.001			0.002			0.002						0.002	0	0.0012			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.021			0.028			0.027			0.018						0.028	0.018	0.0235	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006			0.004			0.004			0.004						0.006	0.004	0.0045			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005			0.005			0.007			0.005						0.007	0.005	0.0055	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満												0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01			0.01			0.02			0.02						0.02	0.01	0.015			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.03 未満												0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満												0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.005 未満												0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	8.3	9.4	9.1	8.4	8.8	9.2	9.2	9.4	9.4	9.8	9.7				9.8	8.3	9.15			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				0.000002												0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下				0.000001未満												0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7				0.8	0.5	0.66	7		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.1	7.3	7.2	6.8	6.8	7.4	7.3	7.5	7.0	7.6	7.4	7.3				7.6	6.8	7.22		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300761	W2301436	W2302205	W2303561	W2304646	W2305788	W2306679	W2307684	W2308936	W2309557	W2310663	W2311805				---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　黄金ヶ丘　受水池　夏吉配水池系　上の原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 田川 夏吉配水池系 上の原地区 R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	12.8	23.4	21.6	25.4	32.0	23.4	19.0	18.0	13.6	13.0	7.6	13.0	32.0	7.6	18.6			
	水　温	℃	--	16.1	20.2	21.8	25.4	28.6	27.6	24.2	21.1	15.2	10.9	10.8	12.3	28.6	10.8	19.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.50	0.48	0.36	0.42	0.46	0.38	0.40	0.28	0.54	0.44	0.40	0.38	0.54	0.28	0.42			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.3	9.5	8.6	8.4	8.9	8.9	9.2	9.4	9.2	10.0	9.6	10.0	8.3	9.08			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.64	6		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.5	7.1	7.27		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2300762	W2301437	W2302206	W2303562	W2304647	W2305789	W2306680	W2307685	W2308937	W2309558	W2310664	W2311806	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

田川市　黄金ヶ丘　受水池　猪位金配水池系　角銅原地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.4.13	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.5.18	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.6.8	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.7.13	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.8.14	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.9.14	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.10.12	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.11.9	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R5.12.14	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R6.1.11	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R6.2.8	田川 猪位金配水池系 角銅原地区 R6.3.14							>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	—	15.3	24.0	21.8	27.3	27.0	24.8	24.7	17.6	15.6	13.0	10.3	10.0				27.3	10.0	19.3			
	水　温	℃	—	16.8	21.1	22.1	25.7	28.5	28.1	24.2	20.8	11.8	12.2	11.2	12.8				28.5	11.2	19.6			
	残留塩素	mg/l	—	0.54	0.62	0.42	0.50	0.58	0.42	0.54	0.42	0.64	0.46	0.46	0.44				0.64	0.42	0.50			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.3	9.5	8.8	8.3	8.8	9.0	9.6	9.3	9.3	10.2	9.5				10.2	8.3	9.13			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6				0.7	0.5	0.65	7		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.3				7.3	7.0	7.2		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300763	W2301438	W2302207	W2303563	W2304648	W2305790	W2306681	W2307686	W2308938	W2309559	W2310665	W2311807				—	—	—	—	—	—

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

田川市　黄金ヶ丘　受水池　猪位金配水池ー金国配水池系　坂谷地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区	田川 猪位金-金国配水池系 坂谷地区							>20%	>70%	>STD
				R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14									
	天候（前日/当日）	-	---	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	---	16.3	23.1	21.3	27.6	28.3	23.6	23.0	17.5	14.9	13.0	11.3	16.0				28.3	11.3	19.7			
	水　温	℃	---	16.9	20.0	21.6	23.4	27.9	26.0	24.8	19.8	16.1	9.6	10.2	12.8				27.9	9.6	19.1			
	残留塩素	mg/l	---	0.52	0.44	0.26	0.52	0.36	0.46	0.32	0.28	0.50	0.52	0.44	0.30				0.52	0.26	0.41			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.5	9.6	8.7	8.5	8.9	9.0	9.3	9.4	9.2	10.1	9.6				10.1	8.5	9.15			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6				0.8	0.5	0.65	6		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.6	7.4	7.5	7.2	7.4	7.0				7.6	7.0	7.34		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2300764	W2301439	W2302208	W2303564	W2304649	W2305791	W2306682	W2307687	W2308939	W2309560	W2310666	W2311808				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　松原　受水池系　桜ヶ丘地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区	田川 松原受 水池系 桜ヶ丘地区				>20%	>70%	>STD
				R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	11.0	21.0	20.3	28.7	30.3	25.1	15.0	18.3	11.6	12.0	5.6	9.5	30.3	5.6	17.4			
	水　温	℃	--	15.3	19.3	21.6	24.3	27.2	27.3	24.3	20.9	15.1	10.8	10.5	11.9	27.3	10.5	19.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.52	0.46	0.32	0.46	0.42	0.26	0.46	0.40	0.52	0.38	0.52	0.44	0.52	0.26	0.43			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満							0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						0.002 未満							0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.10			0.10			0.07			0.06 未満	0.10	0	0.068			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.027			0.014			0.016			0.011	0.027	0.011	0.017	3		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003			0.003 未満	0.003	0	0.0008			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.0022			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.037			0.026			0.025			0.018	0.037	0.018	0.0265	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.013			0.007			0.009			0.005	0.013	0.005	0.0085	3		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.008			0.009			0.007			0.005	0.009	0.005	0.0072	3		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満							0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.03			0.04			0.04			0.02	0.04	0.02	0.032			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						0.03 未満							0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満							0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						0.005 未満							0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.2	10.1	12.5	9.0	9.3	9.9	9.5	9.2	11.5	10.3	10.9	10.1	12.5	9.0	10.12			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						0.000002							0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						0.000001							0.000001	0.000001	0.000001			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	0.76	11		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.5	7.2	7.36		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2300765	W2301440	W2302209	W2303565	W2304650	W2305792	W2306683	W2307688	W2308940	W2309561	W2310667	W2311809	----	----	----	----	----	----

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月

田川市　丸山浄水場　場内配水池系　位登地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区								>20%	>70%	>STD
				R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14									
	天候（前日/当日）	－	―	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴									
	気　温	℃	―	17.0	23.5	21.5	28.3	26.2	24.8	22.9	17.1	15.1	15.0	9.3	15.0				28.3	9.3	19.6			
	水　温	℃	―	17.9	23.9	23.6	27.2	31.5	29.4	24.3	21.3	13.1	10.9	8.3	12.9				31.5	8.3	20.4			
	残留塩素	mg/l	―	0.46	0.48	0.50	0.52	0.40	0.52	0.44	0.28	0.42	0.30	0.36	0.34				0.52	0.28	0.42			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満											0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満											0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.5											0.5	0.5	0.5			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満											0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満											0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					0.0002 未満											0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1016	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下					0.004 未満											0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					0.002 未満											0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満											0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.08			0.13			0.10			0.06 未満					0.13	0	0.078	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.022			0.048			0.027			0.017					0.048	0.017	0.0285	3	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満			0.004			0.006					0.006	0	0.0025			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002			0.003			0.003			0.002					0.003	0.002	0.0025			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.031			0.063			0.040			0.024					0.063	0.024	0.0395	4		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.010			0.016			0.012			0.009					0.016	0.009	0.0118	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.007			0.012			0.010			0.005					0.012	0.005	0.0085	3		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.02			0.05			0.05			0.02					0.05	0.02	0.035	2		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満											0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満											0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					9											9	9	9			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満											0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.5	10.6	14.0	10.6	11.0	11.1	12.0	12.3	11.8	12.0	12.2	11.0				14.0	10.6	11.68			
1039	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下		62			62			71			65					71	62	65	4		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		137			127			138			120					138	120	130	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満											0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000005									0.000005	0.000002	0.0000032	4		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001									0.000001	0	0.0000003			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満											0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満											0	0	0			
1046	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8				1.0	0.7	0.88	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.1	7.1	7.2	7.5	7.0	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3				7.5	7.0	7.31		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下					0.06 未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下					0.002											0.002	0.002	0.002			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下					0.009											0.009	0.009	0.009	1		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0.40											0.40	0.40	0.4			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					4.1											4.1	4.1	4.1	1		
1066	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3 以下					2.0											2.0	2.0	2.0	1		
1067	臭気強度（ＴＯＮ）	－	3 以下					1 未満											0	0	0			
1068	腐食性（ランゲリア指数）	－	極力0に近づける					-0.7											-0.7	-0.7	-0.7			
	報告書番号			W2300766	W2301441	W2302210	W2303566	W2304651	W2305793	W2306684	W2307689	W2308941	W2309562	W2310668	W2311810				---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和5年4月　～　令和6年3月　　田川市　丸山浄水場　場内配水池系　位登地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区	田川 丸山浄水場 場内配水池系 位登地区						>20%	>70%	>STD
				R5.4.13	R5.5.18	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14							
	天候（前日/当日）	－	---	晴/晴	晴/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	雨/晴	雨/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	17.0	23.5	21.5	28.3	26.2	24.8	22.9	17.1	15.1	15.0	9.3	15.0			28.3	9.3	19.6			
	水　温	℃	---	17.9	23.9	23.6	27.2	31.5	29.4	24.3	21.3	13.1	10.9	8.3	12.9			31.5	8.3	20.4			
	残留塩素	mg/l	---	0.46	0.48	0.50	0.52	0.40	0.52	0.44	0.28	0.42	0.30	0.36	0.34			0.52	0.28	0.42			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0										0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず						検出せず									0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず						検出せず									0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず						検出せず									0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L						0						0				0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L						0						0				0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100					62										62	62	62			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満										0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200					127										127	127	127			
1267	濁度	度	1 以下					0.1 未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度					7.5										7.5	7.5	7.5			
1429	ﾍﾞﾝｾﾞﾝﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(HCB)及びﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(PCP)	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満														0	0	0			
	報告書番号			W2300766	W2301441	W2302210	W2303566	W2304651	W2305793	W2306684	W2307689	W2308941	W2309562	W2310668	W2311810			---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。